■別紙１　牧野し尿処理場水質分析項目一覧

検査項目＼曜日	月	火	水	木	金
除渣し尿 除渣浄化槽汚泥				pH SS CL-	
硝化脱窒素槽	pH アルカリ度 MLSS MLVSS※1 NH4+N NO3-N	pH アルカリ度 MLVSS（熱乾燥）※1	pH アルカリ度 MLVSS（計測）※1	pH アルカリ度	pH アルカリ度
脱離液槽	pH SS	pH SS	pH SS	pH SS	pH SS
脱水ケーキ	含水率	含水率	含水率	含水率	含水率
放流水	pH SS BOD（計測）※2	pH SS COD CL- ヨウ素	pH SS BOD（採水）※2	pH SS	pH SS Nヘキ

※１　MLVSS：月曜日に採取し、火曜日に熱乾燥を行い、水曜日に計測する。
※２　BOD：水曜日に採取し、５日後の月曜日に計測する。
※　　測定内容については原則上記のとおりとするが、現場の状況に応じて流動的に対応すること
※　　水質器具の洗浄は毎日行うこと