

令和7年度一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

1. 施設概要

施設設置者名	香取広域市町村圏事務組合		
施設名	第二伊地山一般廃棄物最終処分場		
施設所在地	千葉県香取市伊地山731		
許可年月日	平成16年7月22日	許可番号	資循環205号
埋立地面積	9,120m ²	埋立容量	90,100m ³
浸出水処理方式	生物処理、凝集沈殿処理、高度処理、脱塩処理		
浸出水処理施設規模	17m ³ /日	埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃残渣

2. 埋立状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
燃え殻	159.32	139.23	128.90	117.96	50.98	52.02							648.41
固化灰	29.44	40.64	45.52	45.55	14.80	17.63							193.58
不燃残渣	2.08	1.50	2.91	1.94	1.07	0.00							9.50
その他	3.56	2.74	2.97	2.95	2.31	2.24							16.77
覆土量(㎡)	0	0	0	0	0	0							0
合計	194.40	184.11	180.30	168.40	69.16	71.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.26
月末残容量											20,997	㎡	

3. 浸出水、処理水、地下水の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日	4月9日	5月7日	6月4日	7月3日	8月6日	9月3日						3月5日
結果日	4月23日	6月10日	6月24日	7月23日	9月4日	9月22日						3月17日
浸出水	PH	5.6	5.0	5.0	5.1	5.7	5.4					5.8
	BOD(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					<1
	SS(mg/L)	15	17	6	6	8	11					26
	窒素含有量(mg/L)	50	51	51	47	49	54					52
処理水	PH	7.3	7.3	7.1	7.2	7.2	7.3					7
	BOD(mg/L)	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5					<1
	SS(mg/L)	<1	<1	<1	<1	<1	<1					1
	窒素含有量(mg/L)	3.8	2.5	2.3	2.4	1.9	2.1					3.2
地下水	電気伝導率(上流)	88.6	98.4	89.6	84.5	79.5	65.2					99
	電気伝導率(下流)	34.5	38.9	36.6	40.6	39.5	36.3					34
	塩化物イオン(上流)	290	280	280	290	210	190					280
	塩化物イオン(下流)	35	40	41	37	37	37					45

* 無放流のため、処理水は伊地山クリーンセンターにて工業用水として使用。

4. その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	○	○	○	○	○	○						
遮水工	○	○	○	○	○	○						
調整池	○	○	○	○	○	○						
浸出水処理施設	○	○	○	○	○	○						
防凍結措置	○	○	○	○	○	○						

(備考)一般廃棄物処理施設の維持管理に関するデータは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき公表するものです。