

令和5年度一般廃棄物最終処分場維持管理報告書

1. 施設概要

施設設置者名	香取広域市町村圏事務組合		
施設名	織幡一般廃棄物最終処分場		
施設所在地	千葉県香取市織幡1061番地1		
許可年月日	昭和52年10月11日	許可番号	第1号
埋立地面積	17,000㎡	埋立容量	100,000㎡
浸出水処理方式	活性汚泥法+凝集沈殿法		
浸出水処理施設規模	60㎡/日	埋立対象廃棄物	焼却残渣、不燃性ごみ

2. 埋立状況

(t)

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
燃え殻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固化灰	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不燃性ごみ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
覆土量(㎡)	0	0	0	3,342	738	1,002	3,468	1,033	0	0	0	0	9,583
合計	0	0	0	3,342	738	1,002	3,468	1,033	0	0	0	0	9,583

*平成28年7月29日休止届出済

月末残容量 0 ㎡

*平成30年11月1日埋立残容量変更届出済

*平成31年1月10日埋立再開届出済

3. 浸出水、放流水、地下水の状況

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採取日		4月6日	5月10日	6月7日	7月4日	8月2日	9月9日	10月6日	11月7日	12月5日	1月9日	2月8日	3月5日
結果日		4月20日	5月27日	6月21日	7月25日	8月26日	9月28日	10月24日	11月29日	1月16日	1月30日	2月27日	3月22日
浸出水	PH	7.2	7.0	6.8	7.1	7.1	7.1	7.1	7.4	7.0	7.1	7.1	7.1
	BOD(mg/L)	<1	<1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	SS(mg/L)	46	36	31	31	17	15	24	35	43	30	22	24
	窒素含有量(mg/L)	81	94	51	65	91	100	81	78	100	85	83	70
放流水	PH	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	6.7	6.9	7.2	6.9	7.0	6.9	7.0
	BOD(mg/L)	1	9	3	13	<1	5	<1	<1	<1	<1	1	<1
	SS(mg/L)	4	3	2	2	3	2	1	2	2	1	2	2
	窒素含有量(mg/L)	67	67	29	71	63	64	48	47	61	71	65	67
地下水	電気伝導率(上流)	42	49	38	22	39	23	32	37	42	48	55	50
	電気伝導率(下流)	340	350	370	320	340	340	340	310	300	320	310	280
	塩化物イオン(上流)	47	48	47	23	46	28	47	42	48	56	77	63
	塩化物イオン(下流)	1100	1100	1200	1000	1100	1100	1000	1000	930	900	960	870

4. その他施設の状況

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
擁壁等	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
遮水工	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
調整池	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
浸出水処理施設	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
防凍結措置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

(備考)一般廃棄物処理施設の維持管理に関するデータは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき公表するものです。