

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 129 号

令和4年7月26日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管理者 伊藤友則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡

処理方式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処理能力 135 (t/日) 通風方式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2022年4月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 分		備 考	
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空気を予 熱器出 口空気の (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg				
日	(t)	(t)	(t)		(ℓ)																					
1	79.83	84.74	14.78		83	9,663	219.8	15.5	828	370	420	-7	-56	-155								処分 方法	処分 先	4月5日から灰の一部外部委託処理開始（処分先 10685t 詳細は別紙のとおり ツネイシカムテックス（株）		
2	60.21	0.00	0.00		0	5,326	1.0	0.0	350	199	222	2	0	-16												
3	0.00	0.00	0.00		0	5,249	2.0	0.0	198	105	115	1	0	-9												
4	58.96	92.63	15.59		109	10,110	203.7	16.0	925	388	434	-8	-52	-152												
5	72.61	90.62	11.58		142	9,766	220.4	16.0	920	389	429	-5	-54	-163												
6	54.74	90.53	14.66		79	11,355	249.5	16.0	925	382	436	-7	-61	-167		循環 方式							埋 立		香取広域市町村圏事務組合 第二伊地山一般廃棄物最終処分場	
7	42.02	91.78	13.38		132	10,831	217.4	16.0	944	360	409	-8	-57	-156												
8	72.30	84.85	14.96		104	10,594	251.6	15.5	918	380	423	-8	-46	-144												
9	42.52	0.00	0.00		0	7,294	3.0	0.0	360	210	230	2	0	-15												
10	0.00	0.00	0.00		0	7,791	1.0	0.0	207	106	122	1	0	-8												
11	96.10	92.65	13.99		173	12,641	216.2	15.5	927	363	413	-6	-53	-149												
12	110.78	93.50	15.99		132	12,248	219.9	16.0	918	374	413	-8	-45	-138												
13	78.93	94.65	14.89		91	12,176	255.6	16.0	923	354	400	-7	-51	-146												
14	57.68	89.59	14.05		85	10,194	229.5	16.0	908	362	428	-7	-48	-144												
15	77.19	86.61	15.57		126	9,498	185.9	15.5	919	353	400	-7	-58	-163												
16	53.36	0.00	0.00		0	5,340	2.0	0.0	342	198	218	2	0	-15												
17	0.00	0.00	0.00		0	5,128	1.0	0.0	200	104	116	1	0	-9												
18	91.18	97.72	13.91		161	10,182	234.2	16.0	928	349	400	-7	-56	-162												
19	111.73	93.31	12.67		135	10,367	197.8	16.0	928	356	410	-8	-60	-177												
20	78.63	95.36	16.26		145	10,671	209.4	16.0	908	363	409	-7	-46	-144												
21	48.02	92.62	14.73		122	10,762	189.3	16.0	914	355	400	-7	-50	-157												
22	73.24	92.80	13.60		123	11,133	247.3	16.0	913	346	396	-8	-52	-150												
23	48.75	81.47	15.05		118	10,813	203.0	14.0	921	353	400	-7	-48	-143												
24	0.00	0.00	0.00		0	6,872	0.0	0.0	429	177	253	-1	-3	-8												
25	97.78	84.38	14.46		107	10,993	193.8	14.5	948	346	389	-8	-51	-150												
26	117.47	88.61	13.45		86	11,505	192.3	14.5	923	359	421	-8	-41	-131												
27	79.80	85.89	14.94		105	11,502	209.3	14.5	914	347	391	-7	-45	-148												
28	74.16	86.17	13.77		68	11,730	195.7	14.5	922	343	392	-6	-50	-152												
29	85.76	81.22	13.69		87	11,658	198.3	14.0	927	346	388	-7	-44	-147												
30	70.66	0.00	0.00		0	6,999	1.0	0.0	328	192	211	2	0	-15												
31																										
合計	1,934.41	1,971.70	315.97		2,513	290,391	4,750.9	340.0																		
平均	64.48	65.72	10.53		84	9,680	158.4	11.3	※ 918	※ 361	※ 409	※ -7	※ -51	※ -152												

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告
千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 129 号
令和 4 年 7 月 26 日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管 理 者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15. 17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg／㎡・時)

2022年5月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 分		備 考
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃焼室 出 口 (℃)	空気予 熱器出 口空気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg			
日	(t)	(t)	(t)		(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(m³)		kg		kg	処 分 方 法	処 分 先	
1	0.00	0.00	0.00		0	5,352	0.0	0.0	196	102	112	1	0	-9									処 分 方 法	処 分 先	
2	114.49	0.00	2.07		0	6,123	5.0	0.0	145	56	52	2	1	-5											
3	0.00	0.00	0.00		0	6,044	5.0	0.0	51	35	37	0	-4	-23											
4	0.00	0.00	0.00		0	8,136	0.0	0.0	38	31	31	-1	-5	-24											
5	0.00	0.00	2.69		0	8,523	4.5	0.0	48	29	31	-1	0	-2											
6	215.73	100.65	12.69		191	12,508	192.9	16.0	900	360	409	-8	-74	-179		循環方式							埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合	
7	123.43	87.18	19.13		105	11,717	174.7	14.0	921	351	407	-7	-77	-192											
8	0.00	0.00	0.00		0	6,336	0.0	0.0	401	198	239	-1	-3	-8											
9	140.20	100.57	16.63		135	11,525	232.9	16.0	917	346	396	-9	-66	-167											
10	74.38	95.65	17.30		135	10,756	237.6	16.0	924	370	426	-7	-50	-149											
11	52.56	93.60	17.69		119	10,989	238.9	16.0	944	345	397	-6	-60	-161											
12	45.56	93.14	15.66		124	12,341	231.9	16.0	921	356	408	-7	-49	-143											
13	53.77	91.62	15.12		145	12,054	258.6	16.0	917	350	405	-5	-54	-164											
14	22.09	80.65	11.83		130	11,221	226.2	14.0	922	358	417	-8	-54	-155											
15	0.00	0.00	0.00		0	6,312	0.0	0.0	437	203	259	-1	-3	-8											
16	65.38	91.99	13.32		181	11,360	207.3	16.0	922	366	424	-8	-45	-137											
17	87.44	93.67	14.28		120	10,474	213.5	16.0	917	348	403	-6	-64	-182											
18	64.06	92.63	13.45		113	11,575	260.8	16.0	926	340	390	-7	-67	-195											
19	47.60	85.77	14.10		115	11,319	230.9	16.0	915	349	404	-7	-53	-159											
20	80.32	82.53	13.10		138	11,787	220.2	15.5	929	358	410	-7	-64	-180											
21	48.70	0.00	0.00		0	7,499	3.0	0.0	351	199	225	2	0	-15											
22	0.00	0.00	0.00		0	7,817	3.1	0.0	231	95	130	0	2	-8											
23	77.19	90.53	14.22		120	12,527	216.2	16.0	906	359	418	-6	-51	-157											
24	91.33	92.30	15.16		86	12,149	211.2	16.0	926	356	414	-7	-45	-140											
25	60.25	86.63	15.25		87	11,884	208.3	16.0	915	351	401	-6	-46	-148											
26	45.75	83.56	13.38		83	12,005	212.8	16.0	941	332	375	-7	-60	-168											
27	63.88	81.24	14.11		76	11,806	214.0	15.5	928	338	379	-7	-49	-153											
28	42.54	0.00	0.00		0	7,981	1.0	0.0	357	210	235	2	0	-15											
29	2.22	0.00	0.00		0	7,853	1.0	0.0	208	111	128	1	0	-8											
30	94.00	88.90	12.58		180	12,427	227.1	15.5	925	335	379	-7	-54	-151											
31	106.94	92.07	15.04		102	11,568	229.5	16.0	913	325	370	-7	-53	-153											
合計	1819.81	1804.88	298.80		2485	311968.0	4468.1	314.5	――	――	――	――	――	――											
平均	58.70	58.22	9.64		80	10,063	144.1	10.1	※921	※350	※402	※-7	※-57	※-162											

（※5月9日から灰の一部外部委託処理開始（処分先詳細は別紙のとおり）47.53t）

第二伊地山一般廃棄物最終処分場

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 129 号

令和4年7月26日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管理者 伊藤友則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡

処理方式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処理能力 135 (t/日) 通風方式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2022年6月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 分		備 考
				種類	使用量				燃烧室 出 口	空気予 熱器出 口空気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器入口	集じん 器出口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(㎡)		kg		kg	処分 方法	処分 先	(※6月1日から灰の1部外部委託処理開始(処分先詳細は別紙のとおり)31.78t)
1	75.18	86.05	13.29		103	11,702	217.8	16.0	924	339	388	-8	-47	-150									埋 立	香取広域市町村圏事務組合 第二伊地山一般廃棄物最終処分場	
2	61.08	0.00	4.07		0	6,588	5.1	0.0	441	200	259	-1	-3	-10											
3	90.79	89.26	10.47		134	12,318	219.0	16.0	916	329	377	-7	-52	-147											
4	60.10	81.26	12.71		108	11,568	198.5	14.0	911	324	370	-7	-64	-179											
5	0.00	0.00	0.00		0	6,203	0.0	0.0	412	196	247	-1	-3	-9											
6	85.61	89.75	13.44		165	10,900	206.0	16.0	915	337	385	-8	-52	-147											
7	98.47	86.06	13.92		122	10,491	197.6	16.0	918	344	393	-8	-42	-145											
8	74.73	89.68	12.05		110	10,472	220.9	16.0	929	344	402	-5	-51	-153											
9	56.99	89.07	14.27		118	10,638	214.9	16.0	926	335	381	-7	-42	-148											
10	89.59	67.06	12.72		126	10,811	171.3	13.0	926	329	371	-7	-48	-147											
11	61.48	0.00	0.00		0	8,081	0.0	0.0	350	161	211	-1	-3	-12											
12	0.00	0.00	0.00		0	7,975	0.0	0.0	221	95	128	-1	-2	-8											
13	78.51	57.42	14.48		107	11,686	121.2	16.0	910	335	380	-7	-47	-155											
14	86.41	59.31	11.81		94	9,815	166.6	16.0	914	347	402	-7	-45	-152											
15	55.87	59.32	11.26		95	10,209	119.4	16.0	909	340	379	-8	-47	-165											
16	43.73	54.80	9.37		72	9,891	176.7	16.0	911	320	360	-8	-49	-170											
17	72.55	53.62	9.23		71	10,059	126.5	15.5	912	320	360	-7	-46	-158											
18	45.99	0.00	0.00		0	8,423	2.0	0.0	375	169	231	-1	-4	-12											
19	0.00	0.00	0.00		0	8,301	1.0	0.0	240	109	140	0	-2	-7											
20	72.20	78.92	10.56		119	11,907	174.3	16.0	906	326	380	-8	-37	-134											
21	89.83	88.78	11.94		72	12,060	201.6	16.0	923	383	464	-7	-57	-149											
22	57.80	78.53	13.97		86	11,857	205.4	16.0	919	321	360	-7	-43	149											
23	45.22	82.05	12.92		77	11,997	211.0	16.0	925	376	440	-6	-57	-145											
24	71.17	86.50	13.54		76	12,056	258.6	16.0	929	358	414	-7	-63	-163											
25	43.81	72.96	11.91		62	11,385	174.9	14.0	920	349	410	-8	-52	-139											
26	0.00	0.00	0.00		0	7,639	0.0	0.0	424	204	253	-1	-3	-9											
27	91.04	84.52	11.86		151	12,374	251.9	16.0	933	350	410	-7	-54	-143											
28	101.61	85.01	12.50		107	12,129	236.6	16.0	934	308	351	-7	-44	-159											
29	79.20	82.53	12.39		105	12,030	229.6	16.0	924	347	407	-7	-54	-145											
30	61.52	85.04	11.94		84	12,109	247.9	16.0	910	344	398	-7	-52	-142											
31																									
合計	1,850.48	1,787.50	286.62		2,364	313,674	4,556.3	360.5	—	—	—	—	—	—											
平均	61.68	59.58	9.55		79	10,456	151.9	12.0	※919	※339	※391	※-7	※-50	※-139											

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告
千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香広域第199号
令和4年10月18日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤友則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡
処理方式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処理能力 135 (t/日) 通風方式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2022年7月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 分		備 考	
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空気が予 熱器出 口空気が (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg				
日	(t)	(t)	(t)																							
1	84.48	79.78	12.73		104	11,921	227.0	15.5	921	345	402	-7	-54	-147									処分方法	処分先	※ 27月1 日から 170灰 の1部 外部委託 処理開始 シークライ ト(株)	
2	61.02	0.00	0.00		0	8,100	2.1	0.0	372	171	229	-1	-3	-11												
3	0.00	0.00	0.00		0	7,886	4.5	0.0	240	114	143	0	-2	-6												
4	71.76	81.96	10.07		174	12,454	212.2	15.5	928	349	409	-8	-59	-157												
5	83.02	90.00	13.15		207	12,258	216.5	16.0	917	312	351	-7	-43	-152												
6	58.47	88.58	13.33		68	12,249	257.9	16.0	923	316	360	-7	-42	-153		循環 方式								埋 立		香取広域市町村圏事務組合 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
7	45.51	87.02	13.61		104	12,260	232.3	16.0	915	319	362	-7	-40	-147												
8	74.76	81.59	10.96		142	12,028	204.3	15.5	923	340	397	-9	-53	-144												
9	43.86	0.00	0.00		0	7,928	0.0	0.0	372	173	226	-1	-4	-12												
10	0.00	0.00	0.00		0	8,145	2.0	0.0	237	106	137	0	-3	-8												
11	78.26	55.56	10.40		94	11,750	142.6	16.0	915	339	398	-7	-61	-165												
12	90.16	54.11	12.84		75	11,580	181.8	16.0	914	339	387	-7	-59	-163												
13	60.45	52.84	11.86		82	11,497	157.5	16.0	934	341	379	-7	-65	-174												
14	42.34	58.53	8.82		74	11,458	139.2	16.0	921	344	393	-8	-65	-174												
15	71.00	57.61	9.18		83	11,356	165.5	15.5	919	340	394	-7	-60	-162												
16	40.51	0.00	0.00		0	7,908	1.0	0.0	381	171	234	-1	-4	-12												
17	0.00	0.00	0.00		0	8,554	13.0	0.0	242	101	143	0	-2	-7												
18	79.24	56.16	9.18		78	11,381	137.9	14.5	921	348	404	-6	-52	-146												
19	91.02	81.99	9.10		111	11,818	171.5	16.0	924	345	398	-6	-51	-145												
20	63.37	86.52	12.78		117	12,029	204.2	16.0	920	393	445	-8	-50	-137												
21	53.14	88.58	13.68		98	12,089	242.7	16.0	920	323	374	-7	-46	-149												
22	76.46	83.59	12.76		84	11,944	235.5	15.5	915	339	387	-7	-53	-148												
23	43.04	0.00	0.00		0	8,027	2.0	0.0	368	215	252	2	0	-13												
24	0.00	0.00	0.00		0	8,366	5.1	0.0	210	118	134	1	0	-8												
25	76.25	59.53	14.09		49	11,771	159.6	16.0	911	383	443	-7	-38	-126												
26	80.85	60.14	11.62		61	11,511	133.4	16.0	918	377	433	-7	-44	-144												
27	60.31	57.02	11.47		74	11,435	184.0	16.0	921	334	383	-9	-52	-145												
28	40.96	57.50	9.73		67	11,257	168.4	16.0	921	370	425	-7	-46	-154												
29	74.38	57.64	10.19		68	11,304	160.3	16.0	920	336	382	-7	-51	-148												
30	45.62	49.55	8.35		63	10,677	128.0	14.0	917	336	391	-5	-46	-143												
31	0.00	0.00	0.00		0	8,273	3.9	0.0	424	186	268	-1	-2	-7												
合計	1690.24	1525.80	249.90		2,077	331,214	4,095.9	346.0	—	—	—	—	—	—												
平均	54.52	49.22	8.06		68	10,684	132.1	11.2	※ 920	※ 344	※ 395	※ -7	※ -51	※ -151												

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香広域第199号

令和4年10月18日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管理者 伊藤友則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡

処理方式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処理能力 135 (t/日) 通風方式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2022年8月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬出 残灰量	補助燃料		消費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 最 分	備 考
				種類	使用量				燃焼室 出 口	空気予 熱器出 口空気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器入口	集じん 器出口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量		
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(㎡)		kg		kg	処分 方法	処分 先
1	57.66	59.69	9.41		103	11,604	138.8	16.0	923	364	428	-6	-45	-156									処分 方法	処分 先
2	69.84	58.70	9.57		69	11,313	197.4	16.0	934	330	379	-7	-47	-142										
3	47.91	58.63	8.32		65	11,343	163.8	16.0	922	356	409	-6	-42	-142									埋 立	香取広域市町村圏事務組合 第二伊地山一般廃棄物最終処分場
4	28.86	55.60	5.79		44	11,386	170.1	16.0	924	326	370	-7	-51	-153										
5	60.38	57.56	9.48		54	11,457	142.3	16.0	919	326	374	-8	-46	-140										
6	37.28	52.61	8.30		40	11,150	172.6	14.0	923	372	428	-6	-41	-143		循環 方式								
7	0.00	0.00	0.00		0	8,456	0.5	0.0	427	184	265	0	-2	-8										
8	62.23	57.56	4.18		101	11,649	164.9	16.0	924	367	415	-7	-39	-141										
9	76.01	57.77	11.65		66	11,277	164.9	16.0	912	368	418	-6	-43	-145										
10	57.46	53.03	9.27		67	11,241	166.8	16.0	905	325	380	-7	-48	-155										
11	31.96	49.52	4.52		67	10,938	134.0	14.5	912	314	362	-7	-46	-144										
12	62.96	50.04	11.02		59	11,189	173.3	15.5	915	326	384	-7	-41	-129										
13	28.81	0.00	0.00		0	8,212	4.0	0.0	345	202	236	2	0	-15										
14	0.00	0.00	2.94		0	8,149	4.6	0.0	201	112	126	1	0	-7										
15	59.16	59.50	7.30		44	11,391	107.9	16.0	918	357	399	-7	-46	-147										
16	69.49	59.54	8.17		57	11,028	182.4	16.0	918	356	400	-7	-43	-147										
17	51.99	59.75	9.22		59	11,175	163.2	16.0	912	355	400	-7	-49	-162										
18	35.22	55.06	3.62		57	11,240	172.5	16.0	929	315	359	-7	-46	-143										
19	63.09	53.50	9.83		35	11,092	144.8	15.5	928	353	399	-7	-44	-150										
20	35.76	0.00	0.00		0	8,228	1.0	0.0	351	208	237	2	0	-13										
21	0.00	0.00	0.00		0	7,918	2.0	0.0	213	115	130	1	-1	-8										
22	65.58	56.24	6.28		76	10,636	174.9	16.0	929	372	432	-7	-38	-130										
23	74.09	55.50	11.12		52	10,235	151.7	16.0	919	352	399	-8	-44	-148										
24	44.86	49.98	8.40		63	9,833	126.0	14.5	922	353	400	-7	-49	-168										
25	33.20	48.61	4.47		65	9,848	169.6	14.5	918	321	362	-6	-51	-158										
26	57.03	42.25	9.71		60	9,320	122.8	14.0	949	329	387	-7	-32	-114										
27	31.13	0.00	0.00		0	6,712	2.0	0.0	336	199	232	2	0	-14										
28	0.00	0.00	0.00		0	7,186	0.0	0.0	188	103	116	1	0	-10										
29	57.91	52.95	4.20		47	10,137	114.4	14.5	910	338	379	-7	-45	-156										
30	59.82	53.43	9.12		52	9,901	165.7	14.5	919	334	377	-7	-46	-161										
31	40.83	50.80	8.55		46	9,722	163.5	14.5	924	334	378	-7	-39	-141										
合計	1400.52	1307.82	194.44		1,448	314,966	3,762.4	370.0	—	—	—	—	—	—										
平均	76.01	60.36	11.65		120	10,160	121.4	11.9	※ 921	※ 343	※ 392	※ -7	※ -44	※ -147										

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香広域第199号

令和4年10月18日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管理者 伊藤友則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡

処理方式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処理能力 135 (t/日) 通風方式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2022年9月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 分 分		備 考
				種類	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空気を予 熱器出 口空気を (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)																				
1	26.96	51.55	5.25		42	9,904	166.7	14.5	930	316	359	-8	-45	-142									処 分 方 法	処 分 先	※ 9 月 1 日 か ら 灰 の 一 部 外 部 は 委 託 処 理 開 始 ジ ー ク ラ イ ト (株) 香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場
2	48.00	51.60	8.69		50	9,912	118.8	14.0	914	331	375	-6	-44	-164											
3	26.60	0.00	0.00		0	7,546	1.0	0.0	330	197	220	2	0	-14											
4	0.00	0.00	0.00		0	7,461	1.0	0.0	192	106	118	1	0	-8											
5	43.48	56.85	4.65		121	10,446	190.9	16.0	916	328	369	-7	-42	-153											
6	60.86	59.53	10.79		64	10,168	170.3	16.0	916	327	370	-7	-41	-155		循 環 方 式							埋 立		
7	37.70	56.02	9.06		72	10,248	162.8	16.0	926	326	369	-7	-42	-153											
8	27.59	56.16	5.85		68	10,371	186.2	16.0	929	328	370	-7	-44	-162											
9	47.41	52.56	10.14		57	10,108	157.5	15.5	908	326	371	-7	-40	-150											
10	23.69	0.00	3.40		0	7,147	1.1	0.0	325	181	213	2	0	-15											
11	0.00	0.00	0.00		0	7,558	5.4	0.0	228	108	129	-2	-3	-8											
12	49.93	57.60	3.13		82	10,745	169.8	16.0	920	316	359	-8	-48	-142											
13	60.34	57.97	9.45		43	11,013	176.6	16.0	914	327	369	-7	-41	-149											
14	43.35	59.01	8.47		610	11,517	173.6	16.0	921	328	370	-7	-44	-162											
15	35.18	55.62	5.66		986	11,775	192.7	16.0	928	316	359	-7	-47	-148											
16	65.19	73.51	11.55		641	12,075	208.8	16.0	915	319	359	-7	-39	-151											
17	29.92	75.58	10.96		102	11,527	227.9	14.0	934	327	378	-6	-42	-139											
18	0.00	0.00	0.00		0	7,677	0.0	0.0	416	194	266	-2	-3	-9											
19	62.52	80.28	11.01		169	11,952	200.2	14.5	936	317	363	-7	-43	-136											
20	68.42	89.80	11.47		106	11,507	209.0	16.0	917	317	361	-7	-44	-140											
21	48.99	86.50	12.57		104	11,789	231.4	16.0	927	385	445	-7	-70	-173											
22	44.35	86.75	11.93		106	10,776	246.1	16.0	926	316	359	-7	-46	-144											
23	62.94	76.03	12.28		100	10,401	219.7	14.0	912	324	371	-6	-37	-144											
24	34.09	0.00	0.00		0	8,060	3.0	0.0	337	194	228	2	0	-13											
25	0.00	0.00	0.00		0	8,256	4.6	0.0	189	106	116	1	0	-9											
26	80.41	92.55	12.77		154	12,781	203.2	16.0	921	321	364	-7	-44	-164											
27	102.58	91.83	13.17		85	11,393	219.5	16.0	916	319	360	-7	-42	-158											
28	77.31	88.76	11.87		80	11,050	248.9	16.0	917	322	372	-6	-43	-136											
29	63.03	89.32	13.85		91	11,238	230.7	16.0	912	315	359	-7	-48	-150											
30	91.87	85.40	13.76		84	11,028	210.6	15.5	917	317	359	-7	-47	-145											
31																									
合計	1362.71	1630.78	231.73		4,017	307,429	4,538.0	358.0	――	――	――	――	――	――											
平均	45.42	54.36	7.72		134	10,248	151.3	11.9	※ 920	※ 325	※ 369	※ -7	※ -44	※ -150											

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 263 号
令和5年1月25日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg／㎡・時)

2022年10月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬 出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 の 最 分		備 考
				種類	使用量				燃烧室 出 口	空 気 予 熱 器 出 口 空 気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器入口	集じん 器出口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(m³)		(kg)		(kg)			
1	57.77	0.00	0.00		0	7,112	1.0	0.0	340	204	225	2	0	-15									処 分 方 法	処 分 先	
2	0.00	0.00	0.00		0	7,112	0.0	0.0	234	112	133	-1	-2	-7											
3	97.84	88.06	15.07		215	11,337	253.6	16.0	894	373	430	-8	-61	-159											
4	104.14	90.65	13.17		141	11,657	223.4	16.0	918	328	370	-7	-42	-154											
5	78.92	86.63	12.91		134	11,584	242.1	16.0	909	327	370	-7	-41	-154											
6	53.59	90.13	12.74		115	11,223	245.2	16.0	911	319	360	-7	-42	-159		循 環 方 式							埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
7	75.45	92.53	13.33		112	9,831	283.5	16.0	920	313	353	-8	-52	-156											
8	54.18	76.10	13.26		115	9,866	178.6	14.0	925	320	359	-7	-43	-161											
9	0.00	0.00	0.00		0	4,943	0.0	0.0	405	216	250	-1	-3	-9											
10	91.53	82.03	12.26		176	10,408	231.3	14.5	927	312	354	-7	-45	-138											
11	102.56	88.53	12.34		127	12,090	236.3	16.0	923	317	354	-8	-49	-150											
12	82.72	87.13	12.06		103	11,957	223.7	16.0	917	310	354	-7	-46	-144											
13	57.03	88.57	13.35		112	12,160	278.9	16.0	919	312	357	-6	-49	-157											
14	84.24	82.69	13.38		88	11,037	225.6	15.5	920	354	411	-8	-58	-168											
15	52.23	0.00	0.00		0	6,722	1.0	0.0	337	192	218	2	0	-14											
16	0.00	0.00	0.00		0	6,385	1.0	0.0	196	106	119	1	0	-8											
17	71.58	56.90	12.02		76	11,081	138.4	16.0	902	321	360	-7	-46	-170											
18	78.90	59.14	13.77		56	11,112	159.6	16.0	925	325	368	-8	-41	-152											
19	55.53	58.13	8.24		69	10,651	127.3	16.0	925	318	363	-8	-43	-159											
20	42.54	77.57	11.37		126	9,713	205.5	16.0	917	320	365	-6	-41	-156											
21	72.83	81.20	10.33		99	9,304	245.0	15.5	909	390	451	-6	-62	-163											
22	43.75	0.00	0.00		0	5,334	0.0	0.0	337	174	217	2	0	-11											
23	0.00	0.00	0.00		0	4,352	4.8	0.0	257	99	141	-1	-2	-6											
24	90.68	91.52	14.40		143	10,422	225.0	16.0	911	326	366	-7	-42	-152											
25	95.96	89.80	14.50		86	10,653	228.3	16.0	904	385	445	-5	-64	-170											
26	73.50	91.71	13.09		75	11,244	237.9	16.0	926	323	365	-6	-45	-165											
27	59.72	90.62	12.87		75	11,112	241.0	16.0	919	378	432	-7	-57	-157											
28	82.42	86.30	12.00		118	10,253	260.9	15.5	930	341	395	-6	-53	-164											
29	54.72	0.00	0.00		0	5,443	3.0	0.0	348	196	224	2	0	-15											
30	0.00	0.00	0.00		0	5,372	0.0	0.0	200	107	118	1	0	-9											
31	92.26	85.92	14.96		178	10,105	211.1	15.5	921	375	442	-8	-59	-154											
合計	1,906.59	1,821.86	281.42		2,539	291,575	4,913.0	346.5	――	――	――	――	――	――											
平均	61.50	80.47	9.08		82	9,406	158.5	11.2	※ 917	※ 336	※ 383	※ -7	※ -49	※ -157											

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告
千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 263 号
令和5年1月25日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管 理 者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 烧却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子烧却率 185 (kg／㎡・時)

2022年11月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬 出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 の 最 分		備 考
				種類	使用量				燃焼室 出 口	空 気 予 熱 器 出 口 空 気	減 温 後 ガ ス	炉 内	集じん 器 入 口	集じん 器 出 口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(㎡)		(kg)		(kg)			
1	86.59	82.09	12.47		92	9,414	214.6	16.0	917	321	359	-7	-43	-156									処 分 方 法	処 分 先	
2	53.71	87.01	12.45		133	9,530	261.4	16.0	923	362	416	-7	-54	-149											
3	42.96	74.77	13.58		93	8,857	219.3	14.5	911	341	405	-7	-49	-157											
4	75.15	81.04	11.87		93	9,287	219.7	15.0	912	363	417	-7	-54	-152											
5	42.23	0.00	0.00		0	5,367	3.0	0.0	334	187	215	2	0	-15											
6	0.00	0.00	0.00		0	5,203	3.6	0.0	194	105	115	1	0	-8		循 環 方 式								埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場
7	74.27	87.05	11.37		113	10,038	210.0	15.5	920	352	421	-7	-47	-148											
8	78.73	84.56	14.77		87	9,521	244.3	15.5	917	350	397	-8	-55	-149											
9	55.65	88.53	14.97		78	9,762	297.7	15.5	917	351	401	-7	-53	-152											
10	46.64	87.54	12.68		88	9,560	258.7	15.5	918	341	403	-7	-47	-153											
11	68.40	79.60	12.15		78	9,632	224.7	15.0	913	353	402	-7	-52	-151											
12	38.70	0.00	0.00		0	6,981	0.0	0.0	318	173	196	2	-1	-13											
13	0.00	0.00	0.00		0	6,823	4.6	0.0	192	95	106	1	-1	-9											
14	70.70	57.90	13.98		121	10,577	161.4	16.0	920	353	399	-8	-54	-153											
15	75.15	58.11	12.07		72	10,280	146.7	16.0	906	368	430	-7	-53	-156											
16	52.32	80.53	10.30		136	9,538	224.9	16.0	920	338	385	-8	-54	-165											
17	57.16	87.61	12.61		114	9,759	234.1	16.0	915	339	382	-8	-55	-168											
18	85.44	89.06	13.83		141	9,870	260.5	16.0	935	340	396	-8	-53	-168											
19	58.59	79.51	13.51		141	9,165	181.2	14.0	925	346	399	-7	-48	-160											
20	0.00	0.00	0.00		0	5,019	0.0	0.0	412	189	264	-2	-3	-9											
21	82.17	86.50	11.64		182	9,893	230.2	15.5	920	354	418	-7	-49	-161											
22	96.79	82.75	13.39		110	9,371	184.3	15.5	908	392	449	-6	-57	-164											
23	63.37	71.82	12.06		131	8,624	211.5	14.5	924	348	419	-8	-50	-163											
24	61.01	83.15	11.52		120	9,426	218.5	15.5	915	334	392	-4	-46	-144											
25	80.35	87.50	13.37		91	9,568	226.7	15.5	917	333	380	-7	-50	-168											
26	61.40	0.00	0.00		0	5,541	3.0	0.0	338	192	221	2	0	-15											
27	0.00	0.00	0.00		0	5,268	4.6	0.0	197	102	116	1	0	-8											
28	88.28	87.85	13.08		227	9,987	193.2	15.5	922	334	383	-7	-53	-157											
29	97.00	87.53	13.45		117	9,457	223.3	16.0	915	326	375	-7	-50	-150											
30	74.33	85.56	12.54		95	9,382	220.2	15.5	921	383	439	-7	-52	-164											
31																									
合計	1,767.09	1,877.57	293.66		2,653	260,700	5,085.9	356.0	—	—	—	—	—	—											
平均	58.90	62.59	9.79		88	8,690	169.5	11.9	※ 918	※ 349	※ 403	※ -7	※ -51	※ -157											

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 263 号

令和5年1月25日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管理 者 伊 藤 友 則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡

処 理 方 式 准連続燃烧式 烧却室出口温度℃ 900℃

処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風

火格子烧却率 185 (kg／㎡・時)

2022年12月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬 出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 の 最 分		備 考
				種類	使用量				燃烧室 出 口	空 気 予 熱 器 出 口 空 気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器 入 口	集じん 器 出 口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(m³)		(kg)		(kg)			
1	44.11	90.02	13.53		105	9,715	226.6	16.0	928	332	390	-7	-56	-170									処 分 方 法	処 分 先	
2	64.09	80.03	12.48		132	9,428	195.0	15.0	919	383	433	-7	-56	-177											
3	37.14	0.00	4.62		0	5,525	2.0	0.0	335	185	216	2	0	-14											
4	0.00	0.00	0.00		0	5,923	11.5	0.0	233	103	127	-1	2	-6											
5	73.33	59.53	6.85		75	9,092	146.2	15.5	915	340	399	-6	-46	-144											
6	73.51	59.55	12.14		37	8,882	145.1	15.5	929	408	481	-6	-52	-178		循 環 方 式							埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
7	52.91	59.53	10.70		48	9,015	122.8	15.5	910	320	368	-7	-54	-163											
8	44.48	56.79	8.33		43	8,795	172.7	15.5	916	400	458	-7	-50	-169											
9	80.29	52.54	8.83		43	8,626	142.4	15.5	918	392	441	-9	-52	-174											
10	50.79	0.00	0.00		0	6,045	1.0	0.0	321	180	202	2	0	-14											
11	0.00	0.00	0.00		0	6,039	1.0	0.0	223	106	122	-2	-2	-9											
12	91.16	83.57	8.38		137	10,006	192.1	16.0	903	405	464	-7	-45	-159											
13	96.97	91.58	12.62		108	9,775	207.3	16.0	912	385	429	-7	-47	-169											
14	75.91	91.60	13.64		166	9,822	190.7	16.0	908	369	418	-7	-48	-169											
15	60.45	90.81	13.74		133	9,806	245.6	16.0	912	354	421	-7	-45	-140											
16	88.67	88.08	13.51		149	9,871	244.5	16.0	915	373	432	-7	-43	-160											
17	61.42	76.96	14.84		170	9,203	169.7	14.0	917	360	406	-7	-47	-170											
18	0.00	0.00	0.00		0	5,225	0.0	0.0	402	195	243	-1	-4	-10											
19	90.00	90.70	13.18		127	10,360	226.9	15.5	917	334	392	-7	-58	-162											
20	107.34	87.90	13.15		124	9,994	236.8	15.5	899	359	401	-7	-49	-176											
21	74.36	86.52	14.28		73	9,912	230.2	15.5	919	379	447	-7	-64	-172											
22	60.49	81.62	12.85		104	9,629	220.8	15.5	918	357	404	-7	-43	-162											
23	86.35	82.72	12.35		122	9,770	239.4	15.5	918	323	368	-6	-53	-158											
24	59.65	72.58	12.06		72	9,175	176.3	14.0	922	337	405	-5	-46	-142											
25	0.00	0.00	0.00		0	5,208	0.0	0.0	414	197	247	-1	-4	-10											
26	95.56	83.14	13.04		166	10,303	234.2	16.0	921	359	400	-7	-45	-171											
27	120.32	83.35	12.90		104	9,966	232.9	16.0	920	356	400	-7	-43	-166											
28	99.68	80.31	12.96		90	10,032	245.9	16.0	919	319	360	-7	-53	-157											
29	73.50	73.95	15.48		93	9,296	197.8	14.5	921	323	362	-7	-50	-152											
30	101.80	62.99	14.52		91	8,852	216.5	11.5	919	319	364	-7	-55	-166											
31	0.00	0.00	0.00		0	5,430	0.0	0.0	358	175	217	-2	-3	-11											
合計	1964.28	1866.37	300.98		2,512	268,720	4,873.9	368.0																	
平均	63.36	60.21	9.71		81	8,668	157.2	11.9	※ 916	※ 358	※ 410	※ -7	※ -50	※ -164											

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 29 号

令和5年4月17日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管理者 伊藤友則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡

処理方式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処理能力 135 (t/日) 通風方式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2023年1月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 の 最 分		備 考
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空 気 予 熱 器 出 口 空 気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器 入 口 mmH2O	集じん 器 出 口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg			
1	0.00	0.00	0.00		0	5,511	0.0	0.0	233	110	134	-1	-2	-8								処 分 方 法	処 分 先	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
2	0.00	0.00	0.00		0	5,628	4.6	0.0	151	72	84	-1	-1	-5											
3	0.00	0.00	0.00		0	5,729	0.0	0.0	100	48	55	-1	0	-4											
4	144.21	90.28	9.58		127	10,576	205.6	16.0	920	361	409	-8	-47	-162											
5	115.00	91.51	12.95		84	10,077	216.4	15.5	909	356	400	-7	-45	-171								埋 立			
6	152.78	88.56	13.01		75	10,081	197.7	15.5	920	362	417	-7	-44	-167		循 環 方 式									
7	61.13	77.57	14.24		73	9,287	223.6	14.0	917	327	373	-7	-54	-160											
8	0.00	0.00	0.00		0	5,332	0.0	0.0	411	199	252	-1	-3	-9											
9	62.26	80.55	13.53		163	9,834	193.6	14.5	921	328	375	-7	-52	-157											
10	75.96	86.67	11.15		145	9,961	222.8	16.0	909	347	397	-7	-39	-157											
11	63.62	84.79	13.48		130	10,103	241.6	16.0	921	347	390	-7	-40	-163											
12	54.67	85.51	12.82		151	10,085	265.9	16.0	915	335	387	-7	-50	-153											
13	67.00	82.89	13.38		131	9,817	248.4	15.5	916	327	369	-7	-53	-159											
14	35.55	0.00	0.00		0	5,408	0.0	0.0	337	194	221	2	0	-15											
15	0.00	0.00	0.00		0	5,203	4.0	0.0	196	105	117	1	0	-9											
16	84.33	88.58	14.35		131	10,444	221.4	15.5	919	336	370	-7	-44	-169											
17	97.07	86.76	12.42		102	10,156	216.3	15.5	915	345	400	-6	-50	-155											
18	83.21	89.55	12.44		99	9,974	237.5	15.5	920	334	381	-8	-53	-161											
19	71.28	83.65	12.94		96	9,989	237.1	15.5	912	346	392	-7	-36	-142											
20	90.86	84.25	11.96		101	9,791	229.0	15.5	926	325	370	-5	-55	-169											
21	60.74	0.00	0.00		0	5,680	0.0	0.0	341	188	210	2	1	-15											
22	0.00	0.00	0.00		0	5,515	3.3	0.0	191	96	108	1	1	-8											
23	64.84	89.23	12.20		158	10,533	174.9	16.0	906	352	403	-6	-40	-156											
24	72.86	85.15	13.23		100	9,956	212.2	15.5	922	339	414	-8	-66	-194											
25	41.65	86.72	13.80		105	10,383	245.7	16.0	907	344	420	-7	-65	-197											
26	39.09	88.77	11.91		123	10,359	249.5	16.0	922	338	387	-7	-36	-151											
27	64.24	82.46	12.66		101	10,061	241.8	15.5	922	330	369	-7	-55	-172											
28	39.41	0.00	0.00		0	5,851	0.1	0.0	373	171	217	-1	-5	-12											
29	0.00	0.00	0.00		0	5,591	4.9	0.0	191	94	105	1	1	-8											
30	67.07	58.52	11.22		120	9,411	135.8	15.5	897	340	387	-7	-38	-160											
31	76.80	59.51	15.36		50	9,488	146.1	16.0	925	329	370	-7	-52	-214											
合計	1785.63	1751.48	268.63		2,365	265,814	4,579.8	327.0	――	――	――	――	――	――											
平均	57.60	56.50	8.67		76	8,575	147.7	10.5	※ 916	※ 340	※ 390	※ -7	※ -48	※ -166											

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 29 号

令和5年4月17日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管 理 者 伊 藤 友 則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡

処 理 方 式 准連続燃烧式 烧却室出口温度℃ 900℃

処 理 能 力 135 (t/日) 通 風 方 式 平衡通风

火格子烧却率 185 (kg/㎡・時)

2023年2月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 間 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 最 分 終 処 分		備 考
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空気を 熱器出 口空気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg			
1	36.27	59.04	7.75		37	9,177	146.3	15.5	914	329	374	-6	-40	-175								処 分 方 法	処 分 先		
2	34.37	53.70	8.28		41	9,234	194.9	15.5	907	329	371	-7	-42	-177											
3	55.29	51.54	8.88		41	9,181	120.9	15.0	910	341	382	-7	-40	-164											
4	27.34	0.00	0.00		0	6,147	1.0	0.0	330	188	211	2	1	-14											
5	0.00	0.00	0.00		0	6,017	1.0	0.0	189	83	97	1	0	-8											
6	52.05	54.19	8.88		101	9,407	168.6	16.0	903	332	369	-7	-40	-167		循 環 方 式							埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
7	61.20	56.38	8.78		69	9,067	144.4	16.0	904	358	440	-6	-43	-153											
8	42.72	47.84	7.67		76	8,657	138.4	14.5	916	336	375	-8	-36	-154											
9	58.33	49.52	7.75		61	8,757	141.7	14.5	917	346	401	-7	-55	-188											
10	45.87	51.18	7.63		50	9,160	128.0	15.5	921	328	373	-7	-36	-158											
11	30.42	0.00	0.00		0	5,633	3.2	0.0	333	186	309	2	1	-15											
12	0.00	0.00	0.00		0	4,486	0.0	0.0	242	119	144	2	1	-8											
13	47.57	54.66	9.08		83	9,138	114.2	16.0	928	352	409	-7	-51	-174											
14	56.18	54.51	8.18		68	8,769	167.0	16.0	921	332	380	-7	-37	-157											
15	39.99	54.53	8.91		46	8,991	117.2	16.0	911	346	401	-7	-58	-198											
16	32.91	54.52	7.20		38	8,999	152.1	16.0	913	329	365	-8	-40	-158											
17	49.98	54.65	8.93		59	8,896	164.0	16.0	907	350	415	-7	-45	-163											
18	24.16	48.55	8.24		63	8,367	126.5	14.0	927	345	399	-8	-47	-167											
19	0.00	0.00	0.00		0	5,272	1.1	0.0	323	185	212	2	0	-16											
20	49.65	58.84	8.22		97	9,032	180.7	16.0	912	324	369	-6	-40	-165											
21	61.44	56.71	8.83		75	8,838	132.4	16.0	925	345	399	-7	-50	-179											
22	42.14	54.94	10.82		81	8,936	158.2	16.0	924	332	374	-6	-40	-167											
23	29.05	50.57	9.89		43	8,345	159.3	14.0	926	321	358	-8	-39	-161											
24	47.35	54.57	7.75		61	8,669	159.6	15.5	921	320	360	-8	-37	-160											
25	27.82	0.00	0.00		0	5,367	3.0	0.0	338	188	214	2	1	-14											
26	0.00	0.00	0.00		0	5,638	4.7	0.0	230	92	124	1	-1	-6											
27	50.98	55.52	7.82		79	9,310	152.7	15.5	930	336	399	-7	-56	-187											
28	63.61	55.06	8.07		56	8,779	157.8	15.5	917	331	373	-7	-45	-167											
29																									
30																									
31																									
合計	1066.69	1131.02	177.56		1,325	226,269	3,138.9	325.0	――	――	――	――	――	――											
平均	38.10	40.39	6.34		47	8,081	112.1	11.6	※ 917	※ 336	※ 385	※ -7	※ -44	※ -169											

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 29 号

令和5年4月17日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管 理 者 伊 藤 友 則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡

処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg／㎡・時)

2023年3月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 の 最 分	備 考
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空気予 熱器出 口空気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 (kg)	種類	重量 (kg)		
1	48.17	54.59	8.54		47	8,568	146.0	16.0	916	341	399	-7	-49	-168								処 分 方 法	処 分 先	
2	37.30	52.73	8.72		60	8,403	179.7	16.0	900	334	383	-8	-40	-149										
3	61.56	50.83	7.75		55	8,594	139.8	15.5	898	339	397	-7	-38	-142										
4	39.10	0.00	0.00		0	4,998	11.2	0.0	339	188	218	2	0	-14										
5	0.00	0.00	0.00		0	4,633	1.0	0.0	189	91	109	0	0	-8										
6	80.07	0.00	0.00		0	5,375	8.7	0.0	153	65	85	-1	-1	-5		循 環 方 式							埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場
7	91.82	56.14	9.10		75	8,945	138.0	16.0	903	339	399	-7	-54	-179										
8	72.08	58.57	9.55		59	8,674	140.9	16.0	923	319	359	-7	-47	-168										
9	60.84	53.65	8.96		55	8,486	172.1	16.0	920	341	400	-7	-49	-174										
10	82.30	56.22	10.00		43	8,464	166.9	16.0	917	317	359	-7	-43	-153										
11	60.34	0.00	0.00		0	4,818	3.0	0.0	345	199	231	2	0	-15										
12	0.00	0.00	0.00		0	5,377	0.0	0.0	218	102	129	0	-1	-7										
13	82.07	55.99	9.41		98	8,980	128.0	16.0	905	326	379	-7	-54	-181										
14	89.49	56.52	9.40		637	8,959	124.6	16.0	917	332	398	-8	-50	-179										
15	69.53	57.58	9.54		1,064	9,077	178.6	16.0	908	318	360	-7	-41	-153										
16	57.00	70.05	7.85		583	9,226	175.3	16.0	904	330	383	-7	-35	-126										
17	83.35	83.60	12.30		79	9,641	217.5	15.5	913	328	394	-7	-45	-165										
18	50.04	0.00	0.00		0	4,900	1.0	0.0	348	175	226	-1	-6	-11										
19	0.00	0.00	0.00		0	5,333	0.1	0.0	210	101	123	-1	-1	-8										
20	52.90	91.35	13.05		196	10,392	233.0	16.0	929	328	386	-8	-57	-192										
21	58.53	82.61	12.77		113	9,359	241.8	14.5	933	320	369	-7	-56	-190										
22	46.15	89.54	13.01		93	9,759	268.5	16.0	919	319	359	-7	-45	-160										
23	30.41	90.64	12.80		130	9,811	235.1	16.0	928	322	371	-7	-49	-175										
24	57.37	82.52	14.49		106	9,457	266.0	15.0	925	320	370	-7	-50	-176										
25	29.33	0.00	0.00		0	5,304	1.0	0.0	329	194	222	2	0	-16										
26	0.00	0.00	0.00		0	5,568	4.4	0.0	200	101	121	0	0	-9										
27	52.77	55.52	13.35		85	8,877	107.6	16.0	894	380	463	-7	-74	-186										
28	71.03	56.10	10.10		46	8,734	117.7	15.5	918	368	441	-7	-78	-192										
29	53.19	55.56	10.26		41	8,743	167.2	16.0	908	367	446	-7	-76	-191										
30	73.43	80.55	8.80		125	9,830	179.7	15.5	911	379	466	-5	-60	-160										
31	94.96	83.55	14.14		104	9,678	230.1	15.5	918	369	431	-6	-68	-173										
合計	1,685.13	1,474.41	233.89		3,894	246,963	3,984.5	347.0	――	――	――	――	――	――										
平均	54.36	47.56	7.54		126	7,967	128.5	11.2	※ 914	※ 338	※ 396	※ -7	※ -53	※ -170										

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。