

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 126 号

令和5年7月25日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管理者 伊藤友則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡

処理方式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処理能力 135 (t/日) 通風方式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2023年4月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 分		備 考
				種類	使用量				燃烧室 出 口	空気予 熱器出 口空気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器入口	集じん 器出口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(㎡)		kg		kg	処分 方法	処分 先	※9 ・9 ・4 ・7 ・8 ・0 t から 灰の 一部 外部 委託 処理 開始 (処分 先：ツ ネイシ カムテ ックス (株))
1	61.47	0.00	0.00		0	4,376	4.0	0.0	326	191	219	2	0	-14									埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
2	0.00	0.00	0.00		0	5,137	0.0	0.0	188	100	115	1	0	-9											
3	78.03	89.86	14.61		153	10,173	168.6	16.0	908	379	457	-7	-67	-173											
4	89.43	86.60	13.73		114	9,737	221.0	16.0	915	379	447	-7	-81	-215											
5	63.02	88.51	17.33		97	9,562	170.2	16.0	921	381	438	-8	-70	-189											
6	49.41	83.66	13.18		116	9,496	241.6	16.0	910	372	431	-7	-67	-177											
7	72.65	84.55	14.29		107	9,368	193.2	15.5	902	372	430	-7	-53	-145											
8	39.33	0.00	0.00		0	4,678	3.0	0.0	376	181	244	-1	-6	-13											
9	0.00	0.00	0.00		0	5,277	0.0	0.0	194	94	106	1	-1	-8											
10	95.13	91.10	13.78		140	10,162	200.8	16.0	895	386	457	-7	-59	-171											
11	112.09	90.49	15.39		125	11,415	212.5	16.0	907	391	459	-7	-63	-175											
12	82.60	91.63	13.41		106	12,179	217.6	16.0	908	380	430	-7	-67	-186											
13	65.68	86.91	13.62		127	12,322	232.9	16.0	924	347	399	-7	-63	-178											
14	94.65	84.67	13.98		122	10,867	219.7	15.5	926	346	398	-7	-66	-183											
15	52.57	0.00	0.00		0	6,403	2.0	0.0	325	193	223	2	0	-15											
16	0.00	0.00	0.00		0	6,348	1.0	0.0	202	98	111	1	-1	-7											
17	65.41	92.04	14.55		136	11,497	177.8	16.0	915	356	415	-6	-65	-184											
18	84.76	82.61	11.78		113	10,362	229.5	16.0	906	347	398	-8	-64	-177											
19	60.77	87.58	14.03		130	10,875	222.0	16.0	915	350	401	-5	-65	-195											
20	48.49	90.84	13.85		125	10,866	258.1	16.0	915	368	443	-8	-62	-183											
21	70.03	88.96	13.99		124	10,786	242.3	16.0	919	343	395	-7	-63	-182											
22	43.30	82.58	16.09		140	10,478	228.1	14.0	918	349	396	-7	-63	-193											
23	0.00	0.00	0.00		0	6,526	0.0	0.0	322	196	196	2	0	-14											
24	90.04	89.56	11.82		177	11,571	214.0	15.5	892	347	347	-7	-56	-164											
25	101.77	90.59	13.98		124	10,921	205.7	16.0	896	378	378	-7	-56	-179											
26	66.56	86.56	16.54		130	10,705	205.1	15.5	911	368	368	-6	-59	-181											
27	54.91	88.52	13.04		115	11,076	253.6	16.0	925	356	356	-5	-70	-209											
28	84.57	87.63	14.45		117	10,846	239.0	15.5	918	354	354	-6	-60	-181											
29	61.55	74.67	14.55		110	10,014	173.7	14.0	915	360	360	-7	-61	-186											
30	0.00	0.00	0.00		0	4,817	0.0	0.0	409	183	183	-1	-2	-8											
31																									
合計	1,788.22	1,920.12	311.99		2,748	278,840	4,737.0	345.5	――	――	――	――	――	――											
平均	59.61	64.00	10.40		92	9,295	157.9	11.5	※912	※364	※407	※-7	※-64	※-182											

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 126 号

令和 5 年 7 月 25 日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管 理 者 伊 藤 友 則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15. 17㎡

処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg／㎡・時)

2023年5月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬 出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 分		備 考
				種類	使用量				燃烧室 出 口	空気予 熱器出 口空気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器入口	集じん 器出口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(㎡)		kg		kg	処 分 方 法	処 分 先	※5月9日から灰の1部外部委託処理開始(処分先：中央電気(株)42880t、
1	65.46	89.55	15.02		181	10,325	235.7	16.0	923	351	403	-7	-64	-195									埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	ジークライト(株)47560t詳細は別紙のとおり)
2	83.28	83.91	14.12		103	9,801	267.0	15.5	937	337	389	-7	-57	-167											
3	0.00	0.00	0.00		0	5,326	1.0	0.0	244	136	147	0	-8	-41									循 環 方 式		
4	0.00	0.00	0.00		0	8,005	1.0	0.0	156	87	101	1	-2	-24											
5	0.00	0.00	5.85		0	8,646	3.4	0.0	83	54	60	0	-6	-23											
6	138.69	0.00	0.00		0	8,387	1.0	0.0	83	44	51	-1	0	-5											
7	0.00	0.00	0.00		0	5,601	0.0	0.0	72	42	46	-1	0	-3											
8	120.45	97.51	10.18		157	10,209	184.6	16.0	917	354	409	-6	-65	-177											
9	156.35	96.71	17.87		86	9,958	213.9	16.0	898	360	421	-7	-59	-179											
10	49.19	92.57	15.52		108	9,904	225.2	16.0	911	339	389	-7	-66	-182											
11	46.90	90.35	13.99		111	9,998	247.5	16.0	931	349	391	-8	-64	-186											
12	60.85	88.61	14.82		100	10,006	240.5	16.0	935	349	399	-7	-67	-197											
13	35.25	78.03	14.00		91	10,144	182.9	14.0	912	351	401	-7	-65	-192											
14	0.00	0.00	0.00		0	4,624	0.0	0.0	412	210	264	-2	-3	-11											
15	86.21	92.61	14.35		149	10,145	227.8	16.0	918	345	392	-8	-61	-179											
16	99.98	92.58	15.15		103	11,069	248.0	16.0	920	336	395	-7	-53	-157											
17	75.60	92.63	15.50		110	12,387	287.5	16.0	917	345	397	-7	-60	-183											
18	62.81	89.58	13.69		103	12,461	275.8	16.0	917	337	380	-7	-59	-181											
19	90.50	87.52	13.49		90	12,355	259.4	16.0	920	337	383	-7	-61	-184											
20	54.18	80.52	14.55		87	11,859	222.6	14.0	917	352	408	-7	-57	-185											
21	0.00	0.00	0.00		0	6,344	0.0	0.0	410	205	261	-2	-4	-12											
22	88.45	91.54	12.65		170	11,590	222.2	16.0	915	338	384	-7	-59	-178											
23	93.59	91.11	13.76		123	11,057	213.8	16.0	908	323	372	-7	-58	-169											
24	71.58	89.21	13.52		106	10,937	219.4	16.0	923	320	368	-7	-58	-168											
25	56.38	74.33	12.86		108	11,205	225.6	16.0	906	331	372	-7	-62	-180											
26	94.47	78.51	12.47		125	10,191	215.7	14.0	920	342	398	-6	-51	-170											
27	62.23	0.00	0.00		0	5,761	1.0	0.0	312	190	214	2	0	-14											
28	3.41	0.00	0.00		0	6,332	4.4	0.0	181	96	106	1	-1	-9											
29	88.20	88.71	14.00		150	11,157	208.0	16.0	901	331	388	-7	-60	-173											
30	95.83	89.61	14.54		92	11,001	226.3	16.0	920	378	431	-8	-48	-157											
31	71.78	94.58	14.63		101	11,754	238.8	16.0	908	343	396	-7	-54	-172											
合計	1951.62	1950.28	316.53		2554	298539.0	5100.0	345.5	—	—	—	—	—	—											
平均	62.96	62.91	10.21		82	9,630	164.5	11.1	※ 917	※ 343	※ 394	※ -7	※ -59	※ -178											

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

2023年6月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

香 広 域 第 126 号
令和 5 年 7 月 25 日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管 理 者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15. 17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg／㎡・時)

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 分		備 考	
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空 気 予 熱 器 出 口 空 気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器 入 口 mmH2O	集じん 器 出 口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg				
日	(t)	(t)	(t)																							
1	65.53	94.63	13.87		95	12,505	256.2	16.0	926	331	378	-7	-63	-194									処分方法	処分先		
2	80.83	82.03	14.36		132	11,504	256.4	14.0	908	365	420	-7	-54	-179												
3	42.14	59.64	12.45		64	10,233	135.2	14.0	911	329	386	-6	-58	-178												
4	0.00	0.00	0.00		0	7,608	0.0	0.0	390	169	239	-1	-3	-10												
5	91.77	65.28	8.14		109	11,619	153.7	16.0	919	323	377	-6	-57	-171												
6	118.91	65.62	13.42		63	11,417	196.0	16.0	905	321	370	-7	-57	-170		循環方式								埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合	第二伊地山一般廃棄物最終処分場
7	87.83	64.51	12.55		62	10,995	131.0	16.0	908	344	420	-7	-49	-166												
8	71.92	62.78	12.47		74	11,136	201.3	16.0	904	322	369	-8	-53	-156												
9	79.04	65.60	11.44		74	11,145	187.8	16.0	896	323	376	-7	-49	-151												
10	58.29	57.65	9.37		63	10,641	130.2	14.0	906	325	386	-8	-51	-154												
11	0.00	0.00	0.00		0	7,691	0.0	0.0	316	168	195	1	-1	-13												
12	80.16	66.66	7.94		86	11,735	182.6	16.0	902	320	372	-7	-58	-173												
13	101.98	67.61	8.07		58	11,491	192.0	16.0	918	328	380	-7	-60	-193												
14	58.54	66.59	11.81		46	11,431	185.5	16.0	912	334	395	-7	-57	-182												
15	37.68	67.53	10.07		48	11,552	198.4	16.0	924	325	372	-7	-58	-168												
16	67.45	65.05	10.53		55	11,285	175.9	15.5	917	342	401	-7	-55	-170												
17	46.52	0.00	0.00		0	7,997	1.2	0.0	327	178	208	1	-1	-13												
18	0.00	0.00	0.00		0	7,854	0.0	0.0	204	100	120	1	-1	-7												
19	69.70	66.60	7.68		129	11,566	181.8	16.0	906	332	381	-7	-56	-163												
20	87.59	64.88	9.59		77	11,036	162.7	16.0	893	329	380	-7	-61	-178												
21	64.53	61.89	9.47		68	11,089	166.5	16.0	916	331	379	-7	-58	-170												
22	48.08	62.08	9.35		68	10,982	180.4	16.0	909	332	382	-6	-53	-161												
23	67.28	61.69	12.07		85	11,070	177.8	15.5	917	335	392	-7	-58	-183												
24	47.04	0.00	0.00		0	5,535	0.0	0.0	323	180	206	2	-1	-13												
25	0.00	0.00	0.00		0	6,976	1.0	0.0	193	100	115	1	-1	-8												
26	82.92	65.79	6.58		86	11,539	190.6	16.0	918	325	369	-7	-55	-162												
27	87.04	67.68	8.20		73	11,595	180.5	16.0	896	323	370	-8	-61	-179												
28	59.74	65.16	9.89		67	11,554	195.3	16.0	923	328	379	-7	-55	-177												
29	43.08	64.76	9.34		51	11,933	204.3	16.0	922	325	370	-8	-56	-167												
30	67.84	62.66	8.90		48	11,679	193.0	15.5	913	327	381	-7	-56	-177												
31																										
合計	1,813.43	1,594.37	247.56		1,781	316,393	4,417.3	376.5	—	—	—	—	—	—												
平均	60.45	53.15	8.25		59	10,546	147.2	12.6	※ 911	※ 330	※ 383	※ -7	※ -56	※ -172												

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告
千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 194 号
令和5年10月19日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管 理 者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t/日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2023年7月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 最 分		備 考
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃焼室 出 口 (℃)	空 気 予 熱 器 出 口 空 気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器 入 口 mmH2O	集じん 器 出 口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg			
日																									
1	41.65	0.00	0.00		0	7,391	3.0	0.0	328	183	213	2	-1	-13									処 分 方 法	処 分 先	
2	0.00	0.00	0.00		0	7,609	0.0	0.0	202	104	119	1	-1	-8											
3	61.53	64.53	9.24		109	11,638	139.4	16.0	927	320	375	-7	-51	-154											
4	67.11	65.54	9.18		66	11,211	203.8	16.0	911	330	382	-7	-63	-194									埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
5	54.69	61.56	9.07		61	11,181	192.8	16.0	915	333	380	-7	-60	-186											
6	33.58	30.55	8.67		27	8,991	91.2	16.0	919	330	369	-7	-54	-162											
7	59.09	27.55	5.98		29	9,610	55.3	15.5	907	323	370	-7	-52	-155		循 環 方 式									
8	34.60	0.00	0.00		0	7,316	7.6	0.0	287	172	188	1	-3	-16											
9	0.00	0.00	0.00		0	7,150	0.2	0.0	160	96	111	1	-3	-15											
10	61.81	68.04	4.66		87	11,593	217.1	16.0	926	328	376	-8	-62	-188											
11	69.27	65.03	10.04		54	11,781	180.0	16.0	919	324	369	-7	-56	-167											
12	45.89	63.62	8.61		52	11,322	167.6	16.0	923	323	370	-7	-52	-158											
13	33.90	63.51	8.73		54	10,831	214.0	16.0	936	323	369	-7	-54	-162											
14	53.23	62.60	8.73		54	10,826	202.6	15.5	916	321	372	-6	-58	-184											
15	31.22	0.00	0.00		0	6,623	3.0	0.0	344	180	205	1	-3	-15											
16	0.00	0.00	0.00		0	7,062	1.0	0.0	204	100	121	1	-2	-8											
17	64.25	59.61	10.14		84	10,320	179.4	14.5	919	329	387	-7	-50	-166											
18	68.41	60.50	7.42		63	10,283	195.1	16.0	938	319	361	-8	-63	-183											
19	46.81	61.61	10.46		65	10,542	189.0	16.0	910	315	371	-7	-61	-192											
20	35.16	56.91	6.53		54	10,302	198.3	16.0	984	323	374	-7	-55	-162											
21	56.60	60.08	10.16		56	10,462	181.6	15.5	927	315	361	-8	-62	-177											
22	32.44	0.00	0.00		0	6,092	1.1	0.0	336	188	218	2	-1	-14											
23	0.00	0.00	0.00		0	6,194	0.1	0.0	203	104	118	1	-1	-7											
24	58.13	64.52	4.14		83	10,408	200.3	16.0	919	308	360	-7	-65	-198											
25	70.65	65.54	10.80		53	11,047	208.4	16.0	920	322	370	-7	-60	-189											
26	43.70	61.80	8.04		44	10,951	207.1	16.0	921	325	370	-7	-67	-208											
27	31.75	59.90	9.05		43	11,012	208.6	16.0	919	314	358	-8	-56	-165											
28	48.30	62.73	8.31		57	11,277	203.5	16.0	919	323	370	-7	-60	-186											
29	33.23	54.72	7.07		47	10,448	205.6	14.0	913	326	369	-7	-52	-169											
30	0.00	0.00	0.00		0	7,080	0.0	0.0	403	172	252	-1	-3	-10											
31	67.74	62.53	8.27		83	11,795	190.6	16.0	916	319	362	-7	-62	-179											
合計	1304.74	1302.98	183.30		1,325	300,348	4,047.3	347.0	—	—	—	—	—	—											
平均	42.09	42.04	5.91		43	9,689	130.6	11.2	※ 923	※ 323	※ 370	※ -7	※ -58	※ -177											

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

※ クラウドから灰の一部外部委託処理（処分先：中央電気（株）12・470t・ジ
6月3日～8月2日迄 2号炉整備工事の為、運転停止。
※ 7月4日から灰の一部外部委託処理（処分先：中央電気（株）12・470t・ジ

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 194 号
令和5年10月19日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月
火 格 子 面 積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃焼式
焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t／日)
通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg／㎡・時)

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 灰 終 処	残 最 分 先	備 考	
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空 気 予 熱 器 出 口 空 気 (℃)	減 温 後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器 入 口 mmH2O	集じん 器 出 口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg				
日	(t)	(t)	(t)																					※ 6月3日～8月2日迄 2号炉整備工事の為、運転停止。	※ 28月8日から灰の一部は外部委託処理（処分先：ジークライト（株）詳細は別紙のとおり）	
1	78.03	60.60	7.59		568	12,021	175.1	16.0	923	316	360	-7	-60	-174												
2	53.20	58.25	8.95		986	12,015	183.8	16.0	922	318	363	-6	-59	-172												
3	45.28	75.81	7.98		555	12,602	213.7	16.0	910	317	361	-7	-59	-171												
4	62.96	83.51	12.43		87	12,107	234.6	15.5	928	320	359	-7	-47	-158												
5	38.28	0.00	0.00		0	8,287	3.0	0.0	356	205	236	2	-2	-14												
6	0.00	0.00	0.00		0	8,483	9.4	0.0	203	110	123	1	-1	-8												
7	85.11	94.69	9.56		148	13,156	204.1	16.0	921	393	451	-6	-68	-165		循環方式										
8	101.32	99.51	13.14		98	12,991	250.0	16.0	917	315	362	-7	-53	-157												
9	77.12	99.51	14.60		86	13,071	290.2	16.0	924	315	361	-7	-62	-180												
10	60.83	94.53	11.43		69	12,770	274.8	16.0	922	317	364	-7	-55	-178												
11	84.32	84.09	13.37		71	12,029	207.3	14.0	920	390	454	-7	-50	-136												
12	63.59	0.00	0.00		0	8,362	2.0	0.0	370	206	233	1	-1	-11												
13	0.00	0.00	0.00		0	8,115	0.0	0.0	213	111	129	1	-1	-7												
14	84.44	99.53	12.54		190	13,050	240.2	16.0	909	374	434	-7	-64	-163												
15	94.17	95.17	13.40		127	12,278	221.0	16.0	912	390	456	-6	-60	-156												
16	81.11	96.80	11.92		110	12,373	247.6	16.0	922	313	360	-7	-57	-184												
17	69.19	90.19	12.06		118	12,265	224.6	16.0	929	374	431	-7	-67	-174												
18	92.62	93.66	11.25		129	12,314	195.8	16.0	911	367	431	-7	-68	-177												
19	65.19	81.31	13.03		108	11,364	238.3	14.0	929	314	359	-8	-60	-190												
20	0.00	0.00	0.00		0	6,098	0.0	0.0	438	207	249	-1	-4	-8												
21	93.75	99.56	10.54		202	12,488	205.3	16.0	899	312	362	-8	-52	-166												
22	98.05	98.57	13.27		82	13,126	256.2	16.0	911	311	363	-7	-58	-183												
23	79.40	99.70	13.58		104	12,957	205.1	16.0	907	362	430	-8	-66	-174												
24	64.88	94.89	12.98		134	12,822	240.0	16.0	909	371	433	-8	-54	-148												
25	88.12	90.51	14.19		86	12,653	233.7	15.5	898	318	379	-7	-58	-184												
26	55.61	0.00	0.00		0	8,302	3.0	0.0	359	204	227	2	-1	-12												
27	0.00	0.00	0.00		0	8,180	0.0	0.0	213	110	125	1	-1	-7												
28	67.60	65.59	10.27		90	11,601	129.6	16.0	901	336	412	-6	-48	-147												
29	81.73	63.18	13.42		62	11,704	178.1	16.0	922	378	444	-6	-44	-133												
30	55.14	63.60	13.39		65	11,964	160.6	16.0	903	372	431	-7	-52	-147												
31	42.28	59.56	13.60		55	11,769	162.7	16.0	920	308	354	-6	-58	-170												
合計	1963.32	2042.32	288.49		4,330	353,317	5,189.8	379.0	――	――	――	――	――	――												
平均	63.33	65.88	9.31		140	11,397	167.4	12.2	※ 915	※ 342	※ 396	※ -7	※ -57	※ -166												

注 1. 処理方式は、全連続燃焼式・准連続燃焼式・機械化バッチ燃焼式・固定火格子バッチ燃焼式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 194 号

令和5年10月19日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管理 者 伊 藤 友 則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡

処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処 理 能 力 135 (t/日) 通 風 方 式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2023年9月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 分 の 処		備 考	
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空 気 予 熱 器 出 口 空 気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器 入 口 mmH2O	集じん 器 出 口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg				
日	(t)	(t)	(t)		(ℓ)																					
1	65.63	56.76	8.87		67	11,583	185.7	16.0	922	379	430	-7	-47	-136									処 分 方 法	処 分 先	※ 9 月 5 日 から 灰 の 一 部 外 部 は 委 託 処 理 (処 分 先 : ジ ー ク ラ イ ト (株) 詳 細 は 別 紙 の と お り	
2	39.10	54.93	8.22		51	11,197	178.9	14.0	917	377	430	-7	-47	-142												
3	0.00	0.00	0.00		0	8,053	0.0	0.0	390	202	242	1	-2	-11												
4	80.87	89.61	5.32		129	12,301	173.0	16.0	917	379	430	-7	-49	-146												
5	95.22	93.60	13.15		80	12,774	271.3	16.0	923	389	449	-6	-72	-198												
6	73.21	91.56	13.55		101	12,642	223.5	16.0	920	370	423	-7	-40	-123		循 環 方 式								埋 立		香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合
7	58.93	93.57	12.23		103	12,910	260.8	16.0	920	353	401	-7	-43	-134												
8	72.24	71.52	12.54		94	11,641	160.2	15.5	901	361	415	-7	-44	-135												
9	53.79	0.00	0.00		0	6,615	1.0	0.0	360	201	233	2	-1	-13												
10	0.00	0.00	0.00		0	7,205	1.0	0.0	223	116	131	0	-2	-7												
11	66.40	53.16	11.24		113	11,080	71.5	12.5	904	352	409	-7	-52	-155												
12	84.56	58.56	10.42		87	11,747	165.7	16.0	918	344	399	-7	-53	-154												
13	56.26	58.05	11.18		60	11,759	112.0	16.0	927	361	420	-7	-42	-128												
14	39.26	58.82	10.08		72	11,444	163.7	16.0	917	381	446	-7	-78	-220												
15	64.47	55.76	8.83		48	11,364	135.1	15.5	919	364	419	-7	-37	-120												
16	37.12	0.00	0.00		0	7,065	5.0	0.0	371	211	240	2	-1	-12												
17	0.00	0.00	0.00		0	7,368	1.0	0.0	217	116	131	1	-1	-7												
18	85.12	94.09	7.63		151	12,466	213.7	14.5	908	381	438	-6	-70	-207												
19	94.39	102.95	13.70		106	12,880	228.1	16.0	912	337	392	-8	-41	-128												
20	72.31	97.62	15.91		121	12,870	231.5	16.0	934	333	383	-7	-45	-138												
21	60.95	98.65	15.76		137	12,873	254.0	16.0	922	375	414	-8	-67	-200												
22	86.36	88.60	15.28		121	12,435	213.0	15.5	908	366	441	-6	-61	-158												
23	52.55	0.00	0.00		0	8,143	2.0	0.0	351	200	222	2	-1	-13												
24	0.00	0.00	0.00		0	8,001	0.0	0.0	206	97	107	1	-1	-10												
25	86.38	98.14	9.02		151	12,949	208.4	16.0	898	386	450	-7	-62	-191												
26	98.30	94.98	15.08		98	12,175	185.5	16.0	931	384	447	-8	-63	-197												
27	80.51	94.69	13.92		88	12,199	240.5	16.0	915	352	418	-8	-44	-137												
28	58.33	90.77	12.01		101	12,535	202.4	16.0	913	374	432	-8	-64	-196												
29	81.71	86.69	12.99		91	12,045	231.3	15.5	908	355	417	-6	-35	-119												
30	53.81	0.00	0.00		0	7,458	3.0	0.0	359	201	230	2	-1	-13												
31																										
合計	1797.78	1783.08	256.93		2,170	327,777	4,322.8	343.0	――	――	――	――	――	――												
平均	59.93	59.44	8.56		73	10,926	144.1	11.4	※ 916	※ 366	※ 423	※ -7	※ -53	※ -157												

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告
千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 261 号
令和6年1月22日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg／㎡・時)

2023年10月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬 出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 の 最 分		備 考
				種類	使用量				燃烧室 出 口	空 気 予 熱 器 出 口 空 気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器 入 口	集じん 器 出 口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(㎡)		(kg)		(kg)	処 分 方 法	処 分 先	※ 1 0 月 4 3 日 か ら 9 4 t の 一 部 外 部 委 託 の 処 理 （ 処 分 先 ： 新 井 総 合 施 設 （ 株 ）
1	0.00	0.00	0.00		0	6,725	0.0	0.0	213	114	127	1	-1	-7											
2	87.63	96.51	12.56		200	12,598	213.7	16.0	927	366	430	-7	-78	-194									埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
3	106.15	93.73	14.83		123	12,265	229.6	16.0	921	340	393	-7	-46	-144											
4	74.40	94.52	13.27		118	11,985	206.7	16.0	926	366	429	-7	-70	-181									循 環 方 式		
5	60.43	93.13	13.95		127	11,248	241.3	16.0	913	392	446	-7	-60	-190											
6	94.08	88.64	13.80		106	10,829	239.6	15.5	915	382	427	-8	-60	-184											
7	60.55	0.00	0.00		0	6,032	4.0	0.0	320	169	196	1	-2	-18											
8	0.00	0.00	0.00		0	6,489	0.0	0.0	205	106	116	1	-1	-7											
9	83.39	89.36	12.92		230	10,745	199.7	14.5	907	338	385	-7	-47	-146											
10	99.99	93.01	14.63		118	10,428	196.9	16.0	910	346	400	-7	-47	-148											
11	75.83	89.81	12.95		123	9,778	237.2	16.0	924	383	439	-6	-60	-194											
12	68.70	95.58	14.86		106	10,722	258.5	16.0	915	347	399	-7	-69	-186											
13	97.03	92.08	13.62		134	10,688	242.3	15.5	906	387	447	-7	-60	-191											
14	64.12	0.00	0.00		0	4,389	1.0	0.0	413	183	232	-1	-4	-9											
15	0.00	0.00	0.00		0	5,042	0.0	0.0	268	127	151	-1	-3	-7											
16	86.82	95.92	16.18		148	10,958	231.9	15.5	919	344	400	-7	-67	-181											
17	95.22	94.67	12.78		122	10,795	241.4	15.5	915	343	401	-6	-68	-187											
18	67.70	97.17	13.24		112	9,875	255.5	15.5	919	346	401	-7	-70	-194											
19	62.47	96.00	14.46		93	9,785	250.7	15.5	913	325	370	-7	-44	-144											
20	87.48	93.61	14.20		92	9,714	244.8	15.5	923	326	371	-6	-52	-167											
21	55.60	0.00	0.00		0	7,822	3.0	0.0	356	176	218	2	0	-11											
22	0.00	0.00	0.00		0	5,007	5.4	0.0	184	89	110	-9	-133	-139											
23	90.14	96.56	13.84		116	10,113	237.2	16.0	904	395	460	-7	-59	-185											
24	102.75	89.51	15.31		88	9,514	212.1	16.0	922	328	380	-7	-62	-179											
25	70.98	91.56	12.84		97	10,325	237.3	16.0	928	335	379	-8	-64	-181											
26	61.40	93.60	13.49		104	10,758	255.2	16.0	930	339	394	-7	-71	-198											
27	85.27	88.50	13.39		142	10,571	235.4	15.0	924	327	367	-8	-48	-150											
28	56.26	0.00	0.00		0	6,265	3.0	0.0	355	192	221	2	0	-13											
29	0.00	0.00	0.00		0	6,181	0.0	0.0	210	99	118	1	0	-7											
30	93.09	95.00	15.20		188	11,225	229.3	15.5	913	352	412	-9	-41	-128											
31	102.85	94.57	13.70		140	10,752	225.7	15.5	917	390	452	-7	-55	-181											
合計	2,090.33	2,053.04	306.02		2,827	289,623	5,138.4	345.0																	
平均	67.43	66.23	9.87		91	9,343	165.8	11.1	※ 918	※ 354	※ 408	※ -7	※ -59	※ -174											

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告
千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 261 号
令和6年1月22日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理 者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg／㎡・時)

2023年11月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬 出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 の 最 分		備 考
				種類	使用量				燃烧室 出 口	空 気 予 熱 器 出 口 空 気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器 入 口	集じん 器 出 口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(㎡)		(kg)		(kg)	処 分 方 法	処 分 先	※ 1 月 2 1 日 か ら 灰 の 一 部 は 別 紙 の と お り
1	75.20	97.61	14.07		134	10,831	243.8	15.5	919	331	376	-7	-50	-158											
2	69.09	94.55	12.77		129	10,733	242.1	15.5	926	377	441	-7	-59	-195									埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	新 井 総 合 施 設 (株)
3	76.36	87.03	14.93		132	10,251	230.6	14.5	919	334	376	-7	-44	-141											
4	59.80	0.00	0.00		0	6,654	2.0	0.0	288	151	176	1	-4	-23									循 環 方 式		
5	0.00	0.00	0.00		0	7,789	0.0	0.0	193	93	102	1	-1	-8											
6	75.94	65.57	14.12		72	11,825	127.1	15.5	908	333	382	-7	-63	-185											
7	79.90	63.61	11.79		81	11,235	180.2	16.0	916	329	381	-7	-63	-184											
8	58.31	62.55	12.16		68	11,613	128.8	16.0	917	385	455	-8	-61	-196											
9	46.40	91.33	9.02		170	12,023	236.2	15.5	924	386	441	-7	-69	-183											
10	68.84	89.21	12.49		117	11,979	231.8	15.5	922	376	429	-7	-58	-194											
11	40.80	0.00	0.00		0	6,508	0.0	0.0	330	184	216	2	-1	-14											
12	0.00	0.00	0.00		0	6,460	0.0	0.0	194	91	106	1	0	-8											
13	86.98	99.56	14.45		154	11,755	225.0	15.5	909	389	441	-6	-70	-198											
14	91.54	100.52	15.42		111	10,726	250.5	15.5	921	386	455	-8	-57	-167											
15	71.40	99.71	13.71		95	10,223	240.0	15.5	917	329	382	-7	-67	-195											
16	61.21	93.03	12.66		108	9,771	270.6	14.5	925	373	430	-7	-60	-199											
17	70.95	94.57	13.77		148	9,438	226.0	15.5	921	373	431	-7	-58	-191											
18	56.15	0.00	0.00		0	4,621	0.0	0.0	356	191	223	2	-1	-14											
19	0.00	0.00	0.00		0	5,261	3.0	0.0	218	96	122	0	-1	-7											
20	86.94	96.10	15.74		150	10,193	212.0	15.5	923	395	444	-8	-54	-158											
21	98.13	94.08	13.07		97	9,634	217.8	15.5	917	388	444	-9	-58	-166											
22	80.34	91.92	14.16		99	9,648	232.9	15.5	927	383	433	-9	-57	-165											
23	59.95	79.57	12.72		82	8,796	186.5	14.0	915	386	445	-7	-50	-150											
24	91.08	91.08	13.85		98	10,116	194.5	15.0	919	383	437	-7	-53	-159											
25	60.49	0.00	0.00		0	6,982	0.0	0.0	338	178	209	2	-1	-14											
26	0.00	0.00	0.00		0	6,910	0.0	0.0	200	91	107	1	0	-9											
27	75.05	66.06	15.27		109	10,744	192.7	15.5	915	387	444	-7	-60	-175											
28	75.81	65.54	10.47		43	9,835	162.9	15.5	924	398	467	-6	-51	-152											
29	53.59	68.88	12.13		84	10,429	193.9	16.0	915	380	432	-7	-62	-179											
30	43.12	92.51	9.86		129	10,110	228.8	15.5	920	395	464	-7	-64	-195											
31																									
合計	1,813.37	1,884.59	288.63		2,410	283,093	4,659.7	338.5	—	—	—	—	—	—											
平均	60.45	62.82	9.62		80	9,436	155.3	11.3	※ 919	※ 373	※ 429	※ -7	※ -59	※ -177											

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 261 号

令和 6 年 1 月 22 日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管 理 者 伊 藤 友 則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月

処 理 方 式 准連続燃烧式

処 理 能 力 135 (t／日)

火格子焼却率 185 (kg／m³・時)

火 格 子 面 積

焼却室出口温度℃

通 風 方 式

15.17m²

900℃

平衡通風

2023年12月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬 出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 の 最 分 終 処		備 考
				種類	使用量				燃焼室 出 口	空 気 予 熱 器 出 口 空 気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器 入 口	集じん 器 出 口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(m³)		(kg)		(kg)			
1	80.38	94.11	12.31		116	10,097	233.1	15.5	924	402	460	-6	-68	-210									処 分 方 法	処 分 先	
2	54.35	0.00	0.00		0	4,842	1.0	0.0	351	194	222	2	0	-14											
3	0.00	0.00	0.00		0	5,327	0.0	0.0	203	97	113	1	-1	-8											
4	90.35	96.55	14.50		153	10,521	218.6	15.5	921	336	396	-6	-60	-176											
5	95.99	98.65	16.44		114	10,286	249.5	16.0	921	325	370	-7	-68	-196											
6	68.62	93.75	14.20		89	9,963	227.1	15.5	914	401	464	-7	-52	-158		循 環 方 式							埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 場	
7	56.38	81.72	14.02		101	9,143	182.2	14.5	922	391	449	-7	-60	-191											
8	86.27	64.45	11.81		116	8,266	161.0	14.0	916	384	446	-7	-68	-214											
9	63.90	0.00	0.00		0	6,921	3.0	0.0	337	184	216	2	-1	-14											
10	0.00	0.00	0.00		0	7,889	0.0	0.0	203	90	113	1	-1	-7											
11	89.85	64.67	11.08		118	11,615	128.8	15.5	918	384	435	-7	-57	-170											
12	98.97	59.32	13.00		51	9,833	161.0	15.5	923	402	466	-7	-63	-199											
13	76.46	62.03	10.53		58	9,959	123.1	15.5	916	392	435	-8	-63	-203											
14	64.75	90.67	8.66		109	10,050	212.7	15.5	915	393	442	-8	-63	-204											
15	84.26	94.63	13.02		83	9,556	216.1	15.5	924	387	444	-7	-65	-211											
16	63.54	86.52	13.47		76	8,976	230.9	14.0	932	353	399	-7	-53	-166											
17	0.00	0.00	0.00		0	4,711	0.0	0.0	441	187	247	-1	-4	-9											
18	93.97	95.68	13.26		153	10,394	217.1	15.5	914	362	420	-7	-55	-174											
19	106.35	95.03	13.98		130	9,993	238.1	15.5	912	400	460	-7	-62	-202											
20	85.06	91.54	14.58		85	9,844	231.8	15.5	914	354	409	-7	-52	-162											
21	64.59	95.52	14.18		90	10,040	253.8	16.0	920	367	431	-7	-82	-200											
22	89.16	93.56	14.70		102	9,931	225.2	16.0	932	360	417	-8	-76	-185											
23	64.92	83.71	14.33		81	9,410	207.1	14.0	918	354	400	-7	-50	-164											
24	0.00	0.00	0.00		0	5,124	0.0	0.0	419	177	231	-1	-3	-9											
25	94.37	93.04	13.86		109	10,350	249.3	15.5	922	371	423	-7	-44	-144											
26	109.94	92.59	13.17		89	10,095	251.1	15.5	909	405	466	-7	-62	-203											
27	91.94	90.53	14.27		109	9,924	246.8	15.5	921	394	441	-7	-65	-211											
28	77.78	90.64	13.69		111	9,915	229.0	15.5	919	403	456	-7	-61	-203											
29	104.82	79.57	13.81		123	9,085	205.4	14.0	919	363	428	-7	-71	-179											
30	75.28	65.69	17.55		116	8,425	185.8	11.0	921	349	397	-7	-44	-145											
31	0.00	0.00	0.00		0	4,930	0.0	0.0	326	178	204	2	-1	-13											
合計	2132.25	2054.17	324.42		2,482	275,415	5,088.6	362.0	――	――	――	――	――	――											
平均	68.78	66.26	10.47		80	8,884	164.1	11.7	※ 919	※ 376	※ 431	※ -7	※ -61	※ -186											

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告
千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 42 号
令和6年4月19日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤友則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡
処理方式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処理能力 135 (t/日) 通風方式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2024年1月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 最 分		備 考		
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空 気 予 熱 器 出 口 空 気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg					
1	0.00	0.00	0.00		0	5,185	0.0	0.0	189	90	106	1	0	-8								処 分 方 法	処 分 先	※ 1 月 2 7 日 5 3 月 1 1 日 迄 3 号 炉 整 備 工 事 の 為 、 運 転 停 止 。			
2	0.00	0.00	0.00		0	5,403	0.0	0.0	123	52	63	1	0	-5													
3	0.00	0.00	0.00		0	5,461	0.0	0.0	84	37	43	1	0	-3													
4	150.63	96.52	7.26		229	10,442	174.5	15.5	919	371	441	-7	-73	-184													
5	157.60	95.89	14.10		77	10,082	258.2	15.5	923	359	416	-7	-49	-156													
6	110.63	84.04	13.85		192	9,198	183.9	13.5	916	389	450	-7	-56	-191		循 環 方 式									埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
7	0.00	0.00	0.00		0	5,025	0.0	0.0	403	171	239	-2	-3	-10													
8	84.11	86.60	13.34		266	9,770	206.3	14.0	918	356	400	-6	-50	-165													
9	75.19	92.38	11.64		95	9,928	224.9	15.5	916	339	389	-7	-53	-170													
10	55.77	88.04	13.67		100	9,722	220.9	15.5	916	349	400	-8	-45	-150													
11	40.26	91.25	14.38		82	9,872	216.5	15.5	923	351	397	-7	-46	-155													
12	61.10	84.53	13.14		94	9,710	251.6	15.5	930	350	408	-8	-74	-191													
13	39.47	0.00	0.00		0	4,848	3.1	0.0	341	176	211	2	0	-15													
14	0.00	0.00	0.00		0	5,479	0.0	0.0	199	92	108	1	0	-9													
15	80.77	91.86	14.67		168	10,576	204.5	15.5	920	362	431	-7	-71	-185													
16	92.58	90.50	14.46		105	10,217	239.0	15.5	915	360	417	-7	-48	-156													
17	65.37	95.16	13.64		108	10,283	246.0	15.5	921	352	411	-7	-70	-189													
18	51.91	91.66	13.65		109	10,038	230.1	15.5	924	382	439	-6	-53	-187													
19	74.79	89.57	13.67		98	9,739	246.3	15.0	923	353	401	-7	-41	-141													
20	50.44	0.00	0.00		0	4,816	2.0	0.0	336	176	208	2	0	-15													
21	0.00	0.00	0.00		0	5,189	0.0	0.0	202	96	113	1	-1	-19													
22	73.37	96.60	16.44		120	10,376	226.2	15.5	902	383	441	-6	-53	-191													
23	83.06	96.54	13.07		89	9,870	246.5	15.5	903	376	429	-7	-51	-186													
24	63.81	96.54	14.22		121	10,027	242.9	15.5	921	342	394	-8	-53	-153													
25	48.32	71.90	12.66		120	8,725	222.2	12.0	923	376	434	-7	-49	-185													
26	72.73	66.69	11.98		103	8,544	174.7	14.0	913	346	394	-7	-48	-143													
27	51.46	0.00	0.00		0	5,792	3.0	0.0	333	174	202	2	0	-15													
28	0.00	0.00	0.00		0	5,390	0.0	0.0	195	88	106	1	0	-9													
29	59.66	65.58	12.58		61	9,661	183.1	15.5	895	333	390	-6	-63	-183													
30	69.66	64.31	11.47		73	9,328	181.1	15.5	913	335	390	-7	-64	-186													
31	47.62	62.80	9.04		56	8,960	180.9	15.5	922	332	381	-6	-59	-177													
合計	1760.31	1798.96	272.93		2,466	257,656	4,568.4	316.5	――	――	――	――	――	――													
平均	56.78	58.03	8.80		80	8,311	147.4	10.2	※ 917	※ 357	※ 412	※ -7	※ -56	※ -173													

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 42 号

令和6年4月19日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管 理 者 伊 藤 友 則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡

処 理 方 式 准連続燃烧式 烧却室出口温度℃ 900℃

処 理 能 力 135 (t/日) 通 風 方 式 平衡通風

火格子烧却率 185 (kg/㎡・時)

2024年2月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 間 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 最 分 終 処 分	備 考
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空気予 热器出 口空気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg		
1	40.09	65.11	9.54		52	8,977	187.6	15.5	911	337	381	-7	-58	-169								処 分 方 法	※ 1月27日～ 3月11日迄 3号炉整備 工事の為、 運転停止。	
2	56.59	61.19	10.40		37	9,082	186.8	15.0	924	328	380	-7	-61	-184										
3	36.42	0.00	0.00		0	5,855	3.0	0.0	291	147	173	1	-2	-20										
4	0.00	0.00	0.00		0	5,859	0.0	0.0	190	85	102	1	0	-10										
5	70.69	64.56	10.17		73	9,438	164.5	15.5	909	335	383	-7	-71	-194										
6	69.94	66.60	9.42		51	9,518	184.0	16.0	909	330	384	-7	-65	-184		循 環 方 式						埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
7	59.97	65.52	10.16		61	9,209	175.9	16.0	919	337	407	-7	-66	-187										
8	49.42	65.27	9.04		48	9,179	179.0	16.0	918	331	381	-6	-63	-185										
9	75.46	60.21	8.87		42	8,947	132.1	15.5	914	330	383	-7	-55	-170										
10	52.91	0.00	0.00		0	5,608	3.0	0.0	292	160	190	2	-2	-14										
11	0.00	0.00	0.00		0	5,596	1.1	0.0	210	86	112	-2	-4	-8										
12	44.72	32.57	10.02		43	7,799	124.6	14.5	897	327	382	-7	-63	-183										
13	54.24	33.61	6.07		32	7,178	83.8	16.0	918	327	380	-7	-53	-163										
14	39.14	32.51	4.04		28	7,083	115.9	15.5	915	327	380	-7	-57	-172										
15	29.31	60.77	8.50		67	8,292	149.3	16.0	916	399	479	-7	-80	-192										
16	46.26	60.55	7.43		57	8,418	151.5	15.5	925	327	380	-7	-57	-172										
17	28.60	0.00	0.00		0	5,477	4.0	0.0	336	177	204	2	-1	-16										
18	0.00	0.00	0.00		0	5,377	1.0	0.0	224	81	125	-1	-3	-9										
19	55.93	62.53	9.41		98	8,842	188.6	16.0	903	380	431	-7	-77	-191										
20	62.67	63.13	8.70		72	8,462	181.7	15.5	916	327	380	-8	-54	-164										
21	45.14	61.38	10.12		65	8,696	181.4	15.5	921	321	368	-7	-56	-170										
22	31.84	61.61	8.89		59	8,776	185.4	15.5	920	397	456	-6	-69	-181										
23	43.41	55.19	9.30		66	8,488	140.2	14.0	917	322	373	-7	-58	-178										
24	34.37	0.00	0.00		0	5,702	0.0	0.0	338	170	200	2	-1	-16										
25	0.00	0.00	0.00		0	5,297	1.0	0.0	195	86	105	1	-1	-9										
26	58.48	69.27	8.08		60	9,503	189.8	15.5	908	324	377	-8	-61	-180										
27	70.86	67.66	10.34		64	9,164	169.3	16.0	932	330	387	-8	-61	-181										
28	47.98	64.04	9.09		62	8,871	172.9	16.0	920	381	439	-8	-64	-174										
29	38.79	62.52	10.07		44	8,197	168.8	15.5	913	371	430	-7	-71	-187										
30																								
31																								
合計	1243.23	1235.80	187.66		1,181	226,890	3,426.2	326.5	――	――	――	――	――	――										
平均	42.87	42.61	6.47		41	7,824	118.1	11.3	※ 915	※ 342	※ 397	※ -7	※ -63	※ -179										

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

2024年3月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

香 広 域 第 42 号

令和6年4月19日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管理者 伊藤友則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡

処理方式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処理能力 135 (t/日) 通風方式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 灰 終 の 処	残 最 分 分	備 考
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空気予 熱器出 口空気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 (kg)	種類	重量 (kg)			
1	53.75	0.00	1.93		0	3,858	8.5	0.0	339	182	208	2	-1	-16									処 分 方 法	処 分 先	※ 1 月 2 7 日 ～ 3 月 1 1 日 迄 3 号 炉 整 備 工 事 の 為 、 運 転 停 止。
2	33.69	0.00	0.00		0	4,220	1.2	0.0	240	87	124	-1	-3	-10											
3	0.00	0.00	0.00		0	5,142	1.0	0.0	163	60	83	-1	-2	-7											
4	63.25	66.56	5.41		64	9,142	163.8	16.0	920	387	449	-6	-72	-187											
5	70.13	63.57	12.79		90	8,855	171.9	15.5	907	331	382	-8	-56	-162											
6	44.19	66.55	7.28		59	8,924	170.4	16.0	917	326	378	-7	-60	-179		循 環 方 式							埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
7	33.13	63.59	13.21		79	9,081	191.2	16.0	925	331	378	-7	-54	-163											
8	49.40	60.52	8.02		56	8,739	174.0	15.5	914	329	381	-7	-55	-169											
9	36.38	0.00	0.00		0	5,610	1.2	0.0	340	180	201	2	-1	-18											
10	0.00	0.00	0.00		0	5,532	4.7	0.0	235	84	118	-2	-4	-10											
11	79.50	66.08	12.43		89	9,292	153.8	16.0	927	332	383	-6	-51	-160											
12	88.87	64.24	10.64		614	8,937	185.3	15.5	913	381	431	-7	-58	-165											
13	69.09	60.96	10.22		1,166	9,047	173.5	16.0	935	323	371	-7	-55	-167											
14	51.67	81.04	9.18		775	9,636	209.3	16.0	915	324	370	-7	-56	-167											
15	90.38	81.97	10.81		85	9,123	225.8	15.5	917	316	362	-8	-55	-168											
16	63.33	0.00	0.00		0	5,283	1.1	0.0	360	197	222	2	-1	-16											
17	0.00	0.00	0.00		0	4,935	4.6	0.0	204	102	117	1	-2	-13											
18	69.03	87.84	13.46		183	9,870	197.3	16.0	904	348	398	-7	-63	-324											
19	81.27	82.97	13.86		67	9,237	220.9	15.5	925	384	456	-7	-73	-187											
20	49.25	86.23	14.68		81	9,205	260.3	14.5	924	343	390	-7	-59	-167											
21	57.13	94.85	12.38		82	9,779	260.7	15.5	933	375	428	-7	-75	-200											
22	76.73	60.08	14.86		50	8,475	191.0	15.0	914	347	399	-7	-60	-171											
23	49.83	0.00	0.00		0	5,347	3.0	0.0	303	171	199	2	-2	-16											
24	0.00	0.00	0.00		0	5,187	0.0	0.0	198	89	106	1	-1	-10											
25	73.07	33.04	10.80		29	7,581	92.3	16.0	908	332	391	-8	-58	-169											
26	84.65	32.82	3.81		35	7,583	72.4	16.0	909	322	376	-7	-56	-171											
27	77.34	96.57	8.14		125	10,208	252.8	16.0	918	366	419	-8	-64	-173											
28	64.97	93.50	13.33		101	9,784	256.9	16.0	924	317	360	-7	-62	-182											
29	81.86	87.32	15.80		98	9,301	278.3	15.5	918	376	436	-7	-68	-184											
30	61.05	0.00	0.00		0	4,529	3.0	0.0	351	186	222	2	-1	-16											
31	0.00	0.00	0.00		0	4,806	3.4	0.0	211	104	122	1	-2	-11											
合計	1,652.94	1,430.30	223.04		3,928	236,248	3,933.6	314.0	—	—	—	—	—	—											
平均	53.32	46.14	7.19		127	7,621	126.9	10.1	※ 918	※ 345	※ 397	※ -7	※ -61	※ -181											

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。