

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 139 号
令和6年7月18日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管 理 者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t/日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2024年4月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 の 処 分		備 考
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空 気 予 熱 器 出 口 空 気 (℃)	減 温 後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集 じん 器 入 口 mmH2O	集 じん 器 出 口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg			
日	(t)	(t)	(t)																				9 ※ 4 月 2 日 か ら 灰 の 一 部 外 部 委 託 処 理 開 始 (処 分 先 : ツ ネ イ シ カ ム テ ッ ク ス (株)		
1	73.09	94.58	12.86		183	10,012	247.7	15.5	903	367	429	-7	-53	-151								処 分 方 法	処 分 先		
2	86.13	95.16	16.49		123	9,634	265.3	15.5	914	314	360	-7	-57	-169											
3	54.82	94.53	15.00		110	9,762	273.1	16.0	916	313	360	-7	-57	-171											
4	39.06	95.61	15.07		123	9,500	271.6	16.0	916	376	431	-7	-74	-196											
5	59.41	88.51	15.19		112	9,322	273.3	15.0	920	381	430	-7	-58	-164											
6	35.65	0.00	0.00		0	4,649	1.0	0.0	365	191	226	2	-1	-17		循 環 方 式							埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
7	0.00	0.00	0.00		0	4,936	5.0	0.0	217	101	123	1	-1	-10											
8	74.27	93.59	14.23		158	9,807	221.2	15.5	903	325	379	-6	-45	-144											
9	71.24	94.67	13.28		124	9,366	232.2	16.0	911	321	370	-7	-51	-156											
10	58.02	95.60	15.89		134	9,633	237.5	16.0	914	343	392	-7	-55	-161											
11	63.38	85.50	11.85		137	9,211	212.0	16.0	915	341	389	-8	-52	-152											
12	95.40	60.52	13.52		55	8,030	147.4	15.5	901	359	435	-7	-54	-157											
13	62.31	0.00	0.00		0	4,756	1.0	0.0	294	144	171	1	-2	-19											
14	0.00	0.00	0.00		0	4,956	1.0	0.0	210	95	117	1	-1	-10											
15	99.45	67.56	15.63		52	10,751	127.1	15.5	916	359	427	-7	-58	-168											
16	109.01	61.61	12.81		49	10,651	155.4	15.5	905	360	422	-7	-44	-132											
17	82.33	63.08	10.04		54	9,613	120.5	16.0	907	345	390	-7	-53	-154											
18	68.23	97.63	12.54		110	9,360	201.6	15.5	904	380	465	-7	-72	-173											
19	93.65	93.60	15.25		88	9,085	226.0	15.0	922	345	390	-7	-49	-148											
20	63.37	0.00	0.00		0	5,207	7.9	0.0	361	183	220	1	-2	-16											
21	0.00	0.00	0.00		0	6,226	1.0	0.0	215	98	121	1	-1	-11											
22	89.85	96.78	15.62		123	10,932	189.2	15.5	912	380	440	-7	-76	-182											
23	102.82	96.17	16.04		89	10,586	269.5	16.0	924	379	445	-9	-75	-182											
24	70.02	94.51	16.45		119	10,474	213.7	16.0	909	356	415	-8	-50	-146											
25	60.44	99.63	14.90		98	10,765	280.5	16.0	925	345	400	-7	-58	-178											
26	84.20	96.29	16.33		115	10,501	217.5	16.0	909	341	390	-10	-56	-157											
27	64.58	83.99	14.92		111	10,002	232.3	14.0	910	338	382	-7	-50	-147											
28	0.00	0.00	0.00		0	6,075	1.0	0.0	424	163	248	-1	-5	-12											
29	74.71	87.55	15.44		174	10,301	201.8	14.0	911	337	387	-6	-59	-170											
30	84.48	93.57	13.01		107	10,444	226.3	16.0	916	373	431	-7	-65	-166											
31																									
合計	1,919.92	2,030.24	332.36		2,548	264,547	5,060.6	358.0	――	――	――	――	――	――											
平均	64.00	67.67	11.08		85	8,818	168.7	11.9	※912	※351	※407	※-7	※-57	※-162											

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告
千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 139 号
令和 6 年 7 月 18 日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管 理 者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15. 17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg／㎡・時)

2024年5月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 最 分		備 考
				種類	使用量 (ℓ)				燃焼室 出 口 (℃)	空気を 予熱器 出口空 気(℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(m³)		kg		kg	処分 方法	処分 先	
1	56.99	93.99	15.22		112	10,499	224.1	16.0	904	346	399	-7	-56	-169											埋 立
2	50.06	100.09	14.93		118	10,619	266.6	15.5	917	372	429	-7	-72	-180											
3	0.00	0.00	0.00		0	4,006	1.0	0.0	377	193	231	2	-2	-17											
4	0.00	0.00	5.42		0	6,362	4.4	0.0	158	72	82	0	-6	-24											
5	0.00	0.00	0.00		0	7,109	7.7	0.0	122	34	45	1	-6	-18											
6	122.34	0.00	4.51		0	7,138	5.0	0.0	96	38	43	0	0	-1		循 環 方 式									
7	150.98	104.55	8.22		264	11,177	198.3	16.0	896	365	434	-9	-86	-199											
8	120.93	99.86	21.74		121	10,606	233.3	16.0	916	367	431	-7	-69	-175											
9	65.32	96.02	16.23		148	10,491	242.6	16.0	925	357	409	-8	-76	-193											
10	93.66	95.99	16.49		150	10,770	243.8	16.0	920	351	404	-7	-75	-192											
11	68.99	83.56	17.32		112	9,840	189.2	14.0	922	371	436	-7	-62	-167											
12	0.00	0.00	0.00		0	5,972	4.5	0.0	437	162	250	-1	-5	-13											
13	81.28	98.93	16.06		135	11,903	219.2	15.5	918	349	406	-7	-75	-194											
14	100.70	98.69	16.29		76	11,963	264.3	15.5	922	369	430	-7	-73	-182											
15	77.56	99.55	16.21		94	10,628	238.1	16.0	920	349	403	-7	-70	-187											
16	64.07	93.90	17.04		98	11,355	201.5	15.5	925	372	426	-7	-59	-160											
17	94.37	95.72	13.49		111	11,839	286.7	15.5	926	363	414	-6	-63	-171											
18	66.60	0.00	0.00		0	5,732	1.0	0.0	348	164	200	2	-2	-16											
19	0.00	0.00	0.00		0	6,497	1.0	0.0	399	100	121	1	-1	-10											
20	101.66	100.80	17.70		140	11,336	196.8	15.5	910	382	439	-8	-64	-164											
21	107.41	96.67	14.04		108	10,817	266.2	16.0	917	364	418	-7	-72	-181											
22	80.55	95.50	14.74		106	11,390	236.1	16.0	927	356	411	-6	-70	-190											
23	72.32	95.75	13.62		119	10,835	226.7	16.0	925	364	419	-7	-69	-177											
24	91.68	96.06	14.50		98	11,094	273.8	15.5	921	356	411	-7	-74	-188											
25	67.63	0.00	0.00		0	6,731	4.0	0.0	355	176	209	2	-1	-14											
26	1.60	0.00	0.00		0	7,693	1.0	0.0	208	100	114	1	0	-8											
27	103.20	93.78	18.54		127	12,244	215.0	15.5	909	368	421	-7	-74	-188											
28	100.33	96.86	13.43		105	11,695	202.4	16.0	924	347	399	-8	-65	-177											
29	73.72	96.59	15.51		104	12,005	261.6	16.0	915	368	419	-6	-64	-170											
30	60.58	97.06	14.22		104	12,081	260.0	15.5	915	362	420	-7	-64	-169											
31	78.67	94.56	14.23		100	11,702	215.4	15.5	911	384	443	-7	-56	-155											
合計	2153.20	2124.48	349.70		2650	304129.0	5191.3	345.0	――	――	――	――	――	――											
平均	69.46	68.53	11.28		85	9,811	167.5	11.1	※ 918	※ 363	※ 419	※ -7	※ -69	※ -179											

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 139 号
令和6年7月18日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t/日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2024年6月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 分 分		備 考
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空気予 熱器出 口空気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg			
日	(t)	(t)	(t)																						
1	63.59	0.00	0.00		0	6,483	2.0	0.0	359	186	214	2	-1	-14									処 分 方 法	処 分 先	※ 16 月 4 日 か ら 灰 の 一 部 外 部 委 託 処 理 開 始 (処 分 先 : 新 井 総 合 施 設 (株)
2	0.00	0.00	0.00		0	6,060	1.0	0.0	214	101	118	1	-1	-8											
3	84.00	100.04	15.78		185	12,085	220.6	15.5	904	352	416	-7	-67	-177											
4	109.47	102.53	14.84		84	12,122	282.9	16.0	907	357	423	-9	-72	-193											
5	79.64	98.50	14.44		74	12,166	214.7	16.0	925	372	422	-8	-59	-158											
6	66.57	101.54	14.42		93	12,216	302.4	16.0	924	366	410	-7	-65	-171											
7	90.28	100.50	15.33		117	11,957	235.0	16.0	916	344	390	-7	-65	-176		循 環 方 式							埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
8	62.57	0.00	0.00		0	7,175	2.0	0.0	359	182	213	2	-1	-14											
9	0.00	0.00	0.00		0	7,627	1.0	0.0	214	99	117	1	0	-8											
10	97.86	99.04	17.75		146	12,526	272.9	15.5	925	367	417	-7	-64	-172											
11	103.33	99.51	13.34		108	11,510	252.5	16.0	904	349	402	-6	-61	-171											
12	79.39	99.66	16.20		94	11,623	249.8	16.0	923	352	400	-8	-65	-173											
13	66.30	95.99	14.90		105	11,479	271.3	16.0	926	352	400	-7	-59	-164											
14	89.16	66.55	14.91		61	10,368	188.8	16.0	921	346	390	-7	-60	-167											
15	67.03	58.53	10.14		70	10,265	157.6	14.0	903	344	399	-6	-61	-179											
16	0.00	0.00	0.00		0	6,241	1.0	0.0	403	178	246	-2	-4	-12											
17	73.70	67.62	10.20		72	11,314	216.1	15.5	913	345	390	-7	-57	-160											
18	67.18	65.88	11.09		71	11,492	130.8	16.0	919	341	390	-8	-68	-193											
19	52.32	67.96	12.13		59	11,576	217.4	16.0	923	341	389	-8	-61	-178											
20	42.48	65.58	10.66		76	11,735	206.3	15.5	924	333	379	-7	-64	-186											
21	71.57	62.66	10.43		82	11,359	175.0	15.5	942	334	379	-7	-56	-169											
22	40.25	0.00	0.00		0	7,586	5.4	0.0	352	176	206	2	-1	-13											
23	0.00	0.00	0.00		0	7,696	2.0	0.0	212	97	117	1	0	-7											
24	87.17	97.63	10.77		183	12,399	219.4	15.5	915	335	375	-7	-60	-167											
25	99.07	95.99	12.35		102	12,357	256.9	16.0	926	329	370	-7	-61	-174											
26	74.85	97.68	14.12		84	12,315	241.1	16.0	913	378	446	-6	-62	-170											
27	63.84	96.43	13.65		110	12,439	238.5	16.0	918	379	446	-7	-66	-177											
28	88.71	91.25	14.54		96	12,146	205.3	15.5	917	388	463	-7	-69	-183											
29	58.83	0.00	0.00		0	7,290	3.4	0.0	353	178	220	2	-2	-17											
30	0.00	0.00	0.00		0	7,880	1.0	0.0	210	103	124	1	-2	-12											
31																									
合計	1,879.16	1,831.07	281.99		2,072	311,487	4,774.1	330.5	――	――	――	――	――	――											
平均	62.64	61.04	9.40		69	10,383	159.1	11.0	※ 918	※ 353	※ 405	※ -7	※ -63	※ -174											

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

2024年7月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

香 広 域 第 230 号

令和6年10月21日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管理 者 伊 藤 友 則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡

処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処 理 能 力 135 (t/日) 通 風 方 式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 の 最 分		備 考
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空 気 予 熱 器 出 口 空 気 (℃)	減 温 後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集 じ ん 器 入 口 mmH2O	集 じ ん 器 出 口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg			
日	(t)	(t)	(t)																						
1	90.60	101.82	14.21		188	12,654	238.2	16.0	898	336	384	-6	-55	-161								処 分 方 法	処 分 先	1 ※ 2 7 2 月 2 日 ・ 8 4 t から 灰 の 一 部 外 部 委 託 処 理 開 始 (処 分 先 ： 新 井 総 合 施 設 (株)	
2	103.55	97.56	13.99		105	12,219	225.7	16.0	911	395	464	-7	-57	-152											
3	83.04	95.97	13.18		113	12,328	267.1	16.0	905	385	447	-7	-56	-154											
4	72.67	95.02	14.44		105	12,136	223.8	16.0	906	396	460	-7	-52	-146											
5	91.30	57.99	14.00		42	10,978	161.6	15.5	928	392	451	-8	-55	-149								埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場		
6	65.20	0.00	0.00		0	7,903	4.0	0.0	367	204	235	2	-2	-17											
7	0.00	0.00	0.00		0	7,952	4.2	0.0	220	103	131	1	-2	-11		循 環 方 式									
8	74.36	62.55	10.41		78	11,980	145.3	15.5	921	381	431	-7	-66	-177											
9	73.66	59.65	10.88		42	11,044	166.7	16.0	920	388	450	-7	-52	-145											
10	51.56	62.67	12.88		61	10,992	177.3	16.0	910	386	441	-7	-57	-157											
11	42.92	62.78	10.88		59	11,223	191.6	16.0	919	380	440	-7	-54	-154											
12	61.79	61.99	5.58		52	10,797	176.9	15.5	917	377	430	-7	-68	-179											
13	42.84	0.00	0.00		0	6,511	0.0	0.0	369	200	235	2	-2	-16											
14	0.00	0.00	0.00		0	7,325	0.0	0.0	216	103	126	1	-1	-11											
15	91.93	91.55	10.42		128	11,282	171.5	14.5	913	387	445	-7	-69	-180											
16	100.33	99.56	11.89		117	12,355	262.8	15.5	913	380	432	-7	-59	-165											
17	79.93	100.55	14.01		115	12,358	249.9	16.0	919	388	443	-7	-56	-158											
18	69.00	100.64	13.62		97	12,331	236.3	16.0	923	394	457	-7	-54	-153											
19	86.99	94.84	14.38		109	11,919	225.8	15.5	903	372	430	-7	-56	-157											
20	64.10	0.00	0.00		0	7,378	2.0	0.0	356	194	229	1	-2	-16											
21	0.00	0.00	0.00		0	7,928	5.5	0.0	218	98	124	1	0	-6											
22	90.98	98.21	14.22		122	12,776	225.3	16.0	918	370	430	-7	-63	-174											
23	99.91	94.96	13.21		66	12,316	211.9	16.0	926	365	430	-7	-57	-159											
24	70.84	92.80	13.87		86	12,266	268.2	16.0	920	363	429	-7	-50	-147											
25	56.60	93.50	12.83		92	12,275	238.0	16.0	926	367	431	-7	-59	-174											
26	83.64	92.52	13.65		86	12,254	227.8	15.5	921	367	430	-6	-61	-179											
27	60.33	0.00	0.00		0	7,642	4.0	0.0	378	214	247	2	-2	-17											
28	0.00	0.00	0.00		0	7,960	5.5	0.0	228	101	127	1	0	-6											
29	87.08	95.03	14.09		184	12,647	219.9	16.0	912	376	430	-7	-62	-175											
30	90.88	93.58	13.55		120	12,236	216.2	15.5	914	359	430	-7	-45	-138											
31	69.24	94.20	14.04		88	12,355	271.2	16.0	920	320	361	-7	-52	-155											
合計	2055.27	1999.94	294.23		2,255	336,320	5,024.2	363.0	—	—	—	—	—	—											
平均	66.30	64.51	9.49		73	10,849	162.1	11.7	※ 916	※ 375	※ 434	※ -7	※ -57	※ -160											

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

2024年8月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

香 広 域 第 230 号
令和6年10月21日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管 理 者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t/日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬 出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 灰 終 了	残 最 の 分		備 考
				種 類	使用量				燃焼室 出 口	空 気 予 熱 器 出 口 空 気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器 入 口	集じん 器 出 口	pH	透明度	水温	処理 水量	種 類	重量	種 類	重量				
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(㎡)		kg		kg	処 分 方 法	処 分 先	※ 8 月 1 6 日 付 の 備 考	※ 9 月 1 8 日 付 の 備 考
1	60.50	91.95	12.39		74	12,366	213.8	16.0	922	355	421	-7	-47	-141									埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	1 号 炉 整 備 工 事 の 為 、 運 転 停 止 。	新 日 本 電 工 (株) 3 8 7 7 t ： 新 井 総 合 施 設 (株) の と お り
2	90.94	85.60	13.32		105	12,251	234.5	15.5	920	317	359	-7	-47	-143												
3	61.49	0.00	0.00		0	7,731	4.0	0.0	368	188	222	2	-1	-12									循 環 方 式			
4	0.00	0.00	0.00		0	8,133	4.6	0.0	227	104	126	1	0	-7												
5	91.34	92.59	13.65		158	12,838	234.0	15.5	912	350	417	-6	-52	-160												
6	99.40	93.62	13.25		95	12,554	252.8	16.0	924	319	357	-8	-55	-161												
7	74.59	92.08	13.61		93	12,564	240.6	16.0	929	356	420	-7	-46	-141												
8	62.19	93.09	14.20		112	12,550	264.8	16.0	933	358	419	-7	-46	-141												
9	88.58	88.60	13.94		103	12,305	245.1	15.5	921	344	401	-7	-45	-144												
10	66.38	0.00	0.00		0	7,500	1.0	0.0	362	198	233	2	-2	-18												
11	0.00	0.00	0.00		0	7,907	3.6	0.0	225	115	133	1	-2	-11												
12	88.12	84.55	14.65		164	12,191	231.9	14.0	923	342	400	-7	-53	-161												
13	95.40	94.02	12.29		90	12,472	246.9	15.5	917	345	400	-8	-47	-146												
14	75.11	91.03	13.98		111	12,308	221.1	16.0	914	354	416	-8	-49	-148												
15	69.15	88.08	13.09		118	12,219	271.6	15.5	921	331	380	-7	-58	-170												
16	70.35	24.32	10.46		57	8,896	72.4	6.0	636	262	339	-3	-10	-32												
17	59.56	0.00	0.00		0	7,793	1.0	0.0	301	161	189	1	-2	-14												
18	0.00	0.00	0.00		0	8,015	4.2	0.0	186	96	110	1	-2	-10												
19	56.21	62.97	5.94		113	11,920	131.5	15.5	910	344	400	-7	-49	-149												
20	70.91	64.16	14.19		53	11,608	169.7	16.0	919	342	402	-7	-50	-152												
21	46.69	60.99	13.20		52	11,609	136.1	16.0	916	345	400	-7	-49	-151												
22	32.70	60.14	9.82		57	11,653	184.1	16.0	906	327	381	-7	-54	-165												
23	55.54	59.27	8.26		60	11,371	163.0	15.0	902	324	380	-8	-62	-183												
24	33.23	0.00	0.00		0	7,878	0.0	0.0	355	198	229	2	-3	-18												
25	0.00	0.00	0.00		0	8,321	4.4	0.0	213	103	121	1	0	-8												
26	54.77	61.52	7.96		73	11,738	144.9	15.5	903	336	401	-7	-39	-131												
27	59.58	60.54	7.34		88	11,690	151.8	16.0	904	334	397	-7	-53	-164												
28	41.44	57.98	8.27		61	11,586	160.6	16.0	917	342	407	-8	-44	-139												
29	34.64	29.54	5.88		57	9,621	103.2	8.5	917	328	380	-7	-55	-163												
30	50.25	55.51	8.42		51	11,563	149.0	15.5	921	329	366	-8	-49	-150												
31	32.46	0.00	0.00		0	8,235	1.0	0.0	339	179	206	2	-1	-12												
合計	1721.52	1592.15	248.11		1,945	331,386	4,247.2	327.5																		
平均	55.53	51.36	8.00		63	10,690	137.0	10.6	※ 904	※ 336	※ 393	※ -7	※ -48	※ -147												

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

2024年9月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

香 広 域 第 230 号
令和6年10月21日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管 理 者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 烧却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子烧却率 185 (kg／㎡・時)

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 灰 終 処		残 最 分 先	備 考	
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃焼室 出 口 (℃)	空気予 熱器出 口空気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg					
日	(t)	(t)	(t)																								
1	0.00	0.00	0.00		0	7,993	1.0	0.0	205	99	116	1	0	-8									処 分 方 法	処 分 先	※ 8 月 1 6 日 1 号 炉 整 備 工 事 の 為、 運 転 停 止 中。 ※ 9 月 3 日 以 降 一 部 外 部 委 託 処 理 (株) 新 日 本 電 工 (株) 2 7 5 0 t 詳 細 は 別 紙 の と お り		
2	61.68	56.56	5.48		106	11,892	177.3	15.5	911	336	391	-6	-49	-151													
3	67.45	57.60	7.82		62	11,041	162.2	15.0	916	331	382	-7	-58	-174													
4	52.90	60.61	9.01		63	11,277	156.2	15.5	913	356	427	-6	-45	-146													
5	39.88	62.20	8.09		60	11,487	178.8	16.0	920	328	381	-6	-52	-161													
6	67.15	51.64	10.50		150	11,370	163.4	15.0	905	330	386	-7	-46	-146									循 環 方 式	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場			
7	37.73	0.00	3.20		0	8,313	1.0	0.0	358	181	215	2	-1	-12													
8	0.00	0.00	0.00		0	7,984	0.0	0.0	224	106	123	1	0	-7													
9	65.14	57.18	5.94		90	11,227	155.3	15.5	926	327	380	-7	-57	-170													
10	71.82	60.56	10.94		50	10,798	162.7	15.5	924	328	380	-7	-57	-173													
11	48.29	57.94	8.72		71	11,194	185.4	15.5	927	330	379	-7	-58	-179													
12	40.69	56.84	8.39		71	11,544	176.9	15.5	925	330	379	-8	-54	-160													
13	60.90	52.19	8.65		53	10,961	152.9	15.0	918	331	380	-7	-55	-176													
14	38.26	0.00	2.47		0	7,516	2.1	0.0	350	192	231	2	-2	-18													
15	0.00	0.00	0.00		0	7,407	0.3	0.0	216	106	122	1	0	-8													
16	48.69	0.00	0.00		0	7,758	6.4	0.0	138	69	77	1	0	-8													
17	61.13	62.33	3.77		135	10,851	142.4	15.5	914	347	400	-7	-54	-161													
18	44.76	56.36	10.28		134	10,607	210.7	15.5	919	331	379	-7	-60	-180													
19	34.18	58.66	9.49		84	10,662	192.8	16.0	924	332	385	-7	-53	-159													
20	52.41	56.78	8.61		87	10,482	186.7	15.5	913	331	381	-7	-52	-161													
21	28.30	0.00	0.00		0	7,139	5.2	0.0	363	191	230	1	-3	-16													
22	0.00	0.00	0.00		0	7,120	0.0	0.0	214	102	119	1	-1	-10													
23	58.35	54.84	7.35		119	10,641	127.3	14.5	909	329	380	-7	-59	-178													
24	59.99	59.57	7.28		57	11,527	215.7	16.0	921	328	382	-7	-58	-175													
25	41.54	61.70	8.20		57	11,748	171.9	15.5	920	326	380	-7	-57	-172													
26	33.91	59.13	9.29		57	11,734	173.4	16.0	900	333	390	-7	-59	-175													
27	48.51	55.73	8.77		40	11,413	188.3	15.0	918	319	379	-7	-55	-170													
28	26.05	0.00	0.00		0	8,420	4.0	0.0	344	178	207	2	-1	-14													
29	0.00	0.00	2.61		0	8,272	5.3	0.0	204	93	107	1	0	-9													
30	53.73	57.53	4.15		106	11,540	136.8	15.5	918	337	397	-7	-55	-172													
31																											
合計	1243.44	1155.95	169.01		1,652	301,918	3,442.4	309.0	――	――	――	――	――	――													
平均	41.45	38.53	5.63		55	10,064	114.7	10.3	※ 917	※ 332	※ 386	※ -7	※ -55	※ -167													

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告
千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 308 号
令和7年1月16日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理 者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター
(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月
火 格 子 面 積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式
处 理 能 力 135 (t／日)
火格子烧却率 185 (kg／㎡・時)
烧却室出口温度℃ 900℃
通 風 方 式 平衡通風

2024年10月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告項目	ごみ搬入量 (t)	ごみ焼却量 (t)	搬出残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電 力 量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 最 分		備 考	
				種類	使用量 (ℓ)				燃烧室出口 (℃)	空気予熱器出口空気 (℃)	減温後ガス (℃)	炉内 mmH2O	集じん器入口 mmH2O	集じん器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理水量 (㎡)	種類	重量 (kg)	種類	重量 (kg)	処 分 方 法	処 分 先		
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(㎡)		(kg)		(kg)			※8月16日～10月13日迄	※10月1日から11月4日迄
1	61.27	60.29	11.07		66	11,364	144.4	16.0	915	333	391	-7	-54	-165									埋 立	香取広域市町村圏事務組合 第二伊地山一般廃棄物最終処分場	1号炉整備工事の為、運転停止中。	ジークライト（株）
2	46.23	59.55	9.26		68	11,518	204.8	15.5	919	329	388	-8	-62	-188												
3	27.04	59.12	9.12		70	11,706	185.4	16.0	923	335	390	-7	-52	-161												
4	55.14	53.50	8.09		75	11,061	150.2	15.0	924	323	374	-6	-53	-171												
5	26.99	0.00	2.02		0	7,008	3.1	0.0	349	181	207	2	-1	-14												
6	0.00	0.00	0.00		0	6,476	9.0	0.0	207	98	115	1	0	-8												
7	61.64	59.87	3.97		67	9,394	165.3	16.0	916	330	380	-7	-55	-172												
8	66.36	60.57	8.24		92	11,252	183.2	16.0	906	340	397	-7	-50	-160												
9	38.24	62.33	8.67		73	9,516	162.1	16.0	917	335	394	-7	-49	-159												
10	32.11	63.81	8.62		54	8,946	195.9	16.0	923	327	385	-7	-62	-198												
11	53.52	61.51	8.62		73	8,624	183.7	15.5	926	329	381	-7	-51	-167												
12	39.53	52.79	8.78		51	8,133	149.4	13.0	915	321	370	-8	-57	-186												
13	0.00	0.00	0.00		0	4,773	0.0	0.0	407	164	228	-1	-5	-14												
14	65.92	29.60	4.69		31	7,537	112.5	14.5	913	327	386	-6	-59	-191												
15	71.02	32.57	10.57		556	8,301	91.0	16.0	918	323	370	-7	-62	-203												
16	49.40	32.59	5.21		1,031	9,591	121.5	16.0	914	322	370	-7	-60	-198												
17	39.12	46.51	4.17		710	9,786	105.0	16.0	929	325	368	-7	-59	-194												
18	51.22	63.19	6.58		61	9,455	169.8	15.0	915	378	429	-7	-74	-181												
19	34.32	0.00	5.52		2	6,806	7.4	0.0	352	176	205	2	-1	-13												
20	0.00	0.00	0.00		0	5,314	0.0	0.0	187	90	105	-9	-134	-141												
21	90.72	90.56	2.62		182	10,039	219.0	15.5	923	326	368	-8	-58	-186												
22	97.88	95.67	13.97		94	9,550	254.9	16.0	912	377	434	-8	-69	-173												
23	69.09	93.14	14.55		104	11,272	270.6	16.0	923	373	433	-7	-70	-183												
24	58.57	93.14	13.03		85	11,952	263.1	16.0	909	376	446	-7	-63	-164												
25	79.29	88.27	14.74		95	11,832	227.5	15.5	915	384	463	-8	-64	-167												
26	57.56	0.00	0.00		0	7,756	3.0	0.0	341	180	208	2	-1	-14												
27	0.00	0.00	0.00		0	7,637	4.3	0.0	205	102	117	1	0	-7												
28	85.48	93.12	15.02		155	12,335	233.1	15.5	921	372	441	-9	-65	-166												
29	94.03	92.29	14.33		98	11,768	258.8	16.0	915	379	446	-8	-61	-163												
30	63.08	95.28	16.23		104	11,801	232.8	16.0	922	386	475	-7	-60	-165												
31	57.77	89.59	12.96		135	10,394	216.2	16.0	921	393	469	-7	-55	-151												
合計	1,572.54	1,628.86	240.65		4,132	292,897	4,527.0	375.0	――	――	――	――	――	――												
平均	50.73	52.54	7.76		133	9,448	146.0	12.1	※918	※348	※406	※-7	※-59	※-176												

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告
千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 308 号
令和7年1月16日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg／㎡・時)

2024年11月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬 出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 の 最 分		備 考	
				種類	使用量				燃焼室 出 口	空 気 予 熱 器 出 口 空 気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器 入 口	集じん 器 出 口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量				
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(m³)		(kg)		(kg)				
1	80.89	87.50	15.42		108	10,272	236.7	15.5	922	312	358	-8	-52	-178									処 分 方 法	処 分 先	※ 1 月 1 日 から 3 6 日 の 一 部 外 部 委 託 の 処 理 （ 処 分 先 ： ジ ー ク ラ イ ト （ 株 ） ）	
2	51.47	0.00	0.00		0	4,886	2.0	0.0	338	180	203	2	0	-14												
3	0.00	0.00	0.00		0	4,832	3.5	0.0	205	97	117	1	-2	-12												
4	88.55	96.35	14.80		104	11,730	223.9	16.0	929	383	433	-8	-75	-191												
5	94.79	93.39	14.17		147	11,665	261.6	16.0	915	374	429	-8	-71	-186									埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場		
6	71.73	93.64	13.48		104	11,587	253.8	16.0	916	377	435	-8	-68	-178		循 環 方 式										
7	64.15	70.58	11.88		76	10,454	186.3	13.5	925	400	456	-8	-69	-178												
8	80.12	60.25	11.51		55	9,304	152.9	15.5	922	376	430	-8	-68	-180												
9	55.99	0.00	0.00		0	5,452	1.0	0.0	321	182	210	2	-2	-18												
10	0.00	0.00	0.00		0	5,079	0.0	0.0	198	93	113	1	-2	-11												
11	84.75	62.59	13.02		75	9,092	121.8	16.0	904	384	446	-7	-69	-182												
12	93.51	60.59	11.85		79	8,566	183.9	16.0	906	401	465	-7	-60	-163												
13	74.54	61.30	10.46		66	8,420	183.1	16.0	911	389	442	-7	-58	-159												
14	59.09	64.73	9.04		64	8,433	135.3	16.0	916	377	430	-7	-68	-183												
15	75.75	64.21	9.00		52	8,396	202.1	16.0	918	377	430	-7	-63	-174												
16	53.04	59.62	9.94		50	8,414	140.1	15.5	911	379	430	-7	-59	-169												
17	0.00	0.00	0.00		0	5,281	0.0	0.0	427	167	249	-1	-4	-13												
18	82.99	93.10	9.92		176	9,944	244.2	16.0	915	357	408	-7	-62	-176												
19	96.49	90.57	12.22		126	9,587	250.6	16.0	926	386	456	-7	-77	-194												
20	72.54	93.88	16.08		99	9,524	230.7	16.0	920	352	400	-7	-63	-180												
21	51.14	89.88	11.67		116	9,342	238.1	16.0	915	378	429	-7	-58	-165												
22	77.08	89.08	14.03		114	9,203	233.2	15.5	915	371	430	-7	-61	-173												
23	56.95	0.00	0.00		0	5,051	2.0	0.0	336	184	209	2	-2	-19												
24	0.00	0.00	0.00		0	5,023	6.4	0.0	199	94	110	1	-1	-12												
25	85.13	93.96	14.51		113	10,043	234.7	16.0	920	366	431	-7	-72	-194												
26	95.36	89.94	14.44		91	9,631	244.8	16.0	910	366	432	-7	-64	-178												
27	69.13	91.26	13.83		111	9,166	235.0	16.0	911	336	381	-8	-58	-172												
28	60.40	62.93	13.47		61	8,117	185.7	16.0	923	368	431	-7	-72	-192												
29	84.72	59.02	9.23		55	8,174	157.6	15.5	929	342	389	-7	-54	-165												
30	58.43	0.00	0.00		0	5,267	3.0	0.0	338	177	210	2	0	-14												
31																										
合計	1,918.73	1,728.37	273.97		2,042	249,935	4,554.0	347.0	—	—	—	—	—	—												
平均	63.96	57.61	9.13		68	8,331	151.8	11.6	※ 917	※ 371	※ 426	※ -7	※ -65	※ -178												

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 308 号

令和 7 年 1 月 16 日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管 理 者 伊 藤 友 則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡

処 理 方 式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg／㎡・時)

2024年12月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬 出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 の 最 分		備 考
				種類	使用量				燃烧室 出 口	空 気 予 熱 器 出 口 空 気	減温後 ガ ス	炉 内	集じん 器 入口	集じん 器 出口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量			
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(m³)		(kg)		(kg)			
1	0.00	0.00	0.00		0	5.286	5.4	0.0	203	93	109	1	0	-7									処 分 方 法	処 分 先	
2	92.24	95.03	11.40		119	10.033	219.2	16.0	908	370	434	-8	-68	-181											
3	95.24	95.42	12.00		98	9.528	269.0	16.0	926	363	430	-7	-64	-177											
4	70.95	96.23	16.11		123	9.625	258.0	16.0	924	363	429	-8	-61	-173											
5	67.48	84.10	12.24		90	9.457	230.8	16.0	926	370	431	-7	-66	-183											
6	85.29	86.58	16.31		96	9.422	250.9	15.5	922	366	433	-7	-51	-152		循 環 方 式									埋 立
7	61.80	0.00	0.00		0	5.276	6.2	0.0	325	183	209	2	-2	-19											
8	0.00	0.00	0.00		0	5.347	0.0	0.0	190	91	102	1	0	-9											
9	95.11	95.13	12.45		200	10.153	243.9	16.0	915	376	444	-7	-53	-158											
10	100.44	92.26	14.05		133	9.635	237.1	16.0	913	347	400	-7	-51	-158											
11	75.82	86.92	12.53		122	9.452	240.5	16.0	913	369	436	-7	-53	-156											
12	68.41	88.74	13.75		116	9.620	235.6	16.0	923	377	445	-7	-51	-154											
13	88.62	89.40	15.21		123	9.605	258.1	16.0	913	336	383	-7	-56	-170											
14	61.02	0.00	0.00		0	4.564	3.0	0.0	336	176	202	2	0	-15											
15	0.00	0.00	0.00		0	5.121	3.6	0.0	202	91	106	1	0	-8											
16	90.46	95.67	16.34		204	10.289	244.6	16.0	919	377	438	-7	-56	-177											
17	96.69	91.52	13.00		105	9.642	249.8	16.0	922	371	430	-8	-52	-154											
18	82.53	89.15	14.46		116	9.660	258.8	16.0	917	373	431	-7	-52	-156											
19	58.39	88.58	13.28		116	9.679	255.7	16.0	923	371	430	-7	-54	-163											
20	84.10	89.60	14.73		131	9.532	235.8	16.0	925	369	428	-8	-51	-154											
21	53.79	59.74	10.29		116	7.851	170.5	10.0	919	371	431	-7	-48	-151											
22	0.00	0.00	0.00		0	4.911	4.4	0.0	383	173	210	-1	-5	-14											
23	91.13	84.32	10.23		130	9.882	200.5	16.0	913	346	399	-8	-52	-155											
24	101.71	84.29	15.09		82	9.490	223.8	16.0	926	371	437	-7	-51	-155											
25	79.78	84.18	14.22		100	9.664	259.6	16.0	912	349	406	-7	-50	-171											
26	66.57	80.62	12.13		113	9.368	239.3	16.0	924	375	431	-7	-51	-152											
27	101.88	85.97	13.30		101	9.399	269.3	16.0	913	338	389	-6	-53	-164											
28	68.52	86.80	14.99		118	9.681	271.0	16.0	914	372	431	-7	-52	-156											
29	51.66	75.67	14.29		118	9.102	220.6	15.0	915	348	403	-6	-48	-172											
30	99.11	67.33	15.63		140	8.396	168.9	12.0	908	373	430	-7	-47	-148											
31	0.00	0.00	0.00		0	4.835	0.0	0.0	396	181	226	-1	-5	-14											
合計	2088.74	2073.25	328.03		2,910	263,505	5,733.9	372.5																	
平均	67.38	66.88	10.58		94	8,500	185.0	12.0	※ 918	※ 364	※ 424	※ -7	※ -54	※ -162											

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 41 号
令和7年4月25日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管理者 伊藤友則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡
処理方式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃
処理能力 135 (t/日) 通風方式 平衡通風
火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

2025年1月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 時 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 の 処 分		備 考
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃烧室 出 口 (℃)	空 気 予 熱 器 出 口 空 気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器 入 口 mmH2O	集じん 器 出 口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg			
1	0.00	0.00	0.00		0	5,144	4.9	0.0	250	106	132	-1	-4	-13								処 分 方 法	処 分 先	※ 1月11日 ～ 3月26日迄 2号炉整備 工事の為、 運 転 停 止。	
2	0.00	0.00	0.00		0	5,281	0.0	0.0	165	67	83	-1	-3	-10											
3	0.00	0.00	0.00		0	5,377	0.0	0.0	111	48	55	-1	-3	-10											
4	138.38	0.00	1.85		0	5,834	16.4	0.0	65	31	34	0	-1	-8											
5	0.00	0.00	0.00		0	5,408	12.0	0.0	54	23	26	0	-2	-6											
6	139.86	101.74	8.69		223	10,417	208.8	16.0	928	351	395	-9	-61	-178		循 環 方 式						埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場		
7	160.54	96.98	13.86		114	9,732	254.8	16.0	916	338	385	-7	-60	-174											
8	79.86	93.51	14.79		95	9,620	218.0	16.0	926	350	407	-7	-56	-163											
9	59.46	93.66	12.98		122	9,721	263.2	16.0	919	335	380	-8	-57	-169											
10	82.24	87.56	13.64		119	9,612	269.7	16.0	924	338	382	-7	-59	-174											
11	30.19	61.58	11.34		65	8,523	149.2	15.5	908	340	385	-8	-52	-159											
12	0.00	0.00	0.00		0	4,986	0.0	0.0	401	173	244	-1	-3	-11											
13	45.01	64.40	10.66		73	9,215	204.4	16.0	918	339	385	-7	-57	-167											
14	54.54	62.29	9.44		68	8,864	181.3	16.0	914	345	399	-7	-52	-168											
15	38.60	59.60	11.85		49	8,829	184.6	16.0	918	335	381	-7	-53	-161											
16	32.10	62.38	7.72		72	8,941	194.7	16.0	928	349	413	-6	-54	-175											
17	44.77	57.19	9.72		67	8,745	179.3	15.5	926	347	402	-7	-53	-172											
18	27.10	0.00	0.00		0	5,873	6.0	0.0	342	172	199	2	0	-15											
19	0.00	0.00	0.00		0	5,320	3.0	0.0	204	88	103	1	1	-7											
20	55.94	58.45	9.69		90	8,906	121.4	16.0	900	345	399	-7	-51	-156											
21	74.71	59.03	8.97		107	8,907	186.9	16.0	903	335	384	-7	-48	-149											
22	52.23	57.13	7.76		65	8,835	179.9	16.0	930	349	415	-7	-52	-170											
23	52.59	59.08	9.35		83	8,785	184.7	16.0	923	335	379	-7	-58	-173											
24	74.38	57.43	7.63		85	8,740	153.6	15.5	916	338	394	-7	-51	-157											
25	46.86	0.00	0.00		0	5,690	3.0	0.0	328	168	194	2	0	-15											
26	0.00	0.00	0.00		0	5,526	0.0	0.0	190	83	98	1	0	-8											
27	76.96	65.55	9.55		120	9,193	181.5	16.0	911	351	417	-8	-55	-174											
28	78.72	65.35	10.36		69	8,744	185.1	16.0	901	325	369	-8	-60	-179											
29	66.08	61.67	9.17		63	8,647	175.9	16.0	916	351	436	-7	-46	-158											
30	54.64	59.24	8.72		85	8,788	187.0	16.0	936	333	377	-7	-56	-168											
31	72.80	60.05	9.26		80	8,716	169.2	15.5	916	330	386	-7	-49	-166											
合計	1638.56	1443.87	217.00		1,914	244,919	4,078.5	334.0	――	――	――	――	――	――											
平均	52.86	46.58	7.00		62	7,901	131.6	10.8	※ 918	※ 341	※ 394	※ -7	※ -54	※ -167											

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号
ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

香 広 域 第 41 号
令和7年4月25日
香取市仁良300番地1
香取広域市町村圏事務組合
管 理 者 伊 藤 友 則
伊地山クリーンセンター

(施設概要)
使用開始年月日 H8年 1月 火 格 子 面 積 15.17㎡
処 理 方 式 准連続燃烧式 烧却室出口温度℃ 900℃
処 理 能 力 135 (t／日) 通 風 方 式 平衡通風
火格子烧却率 185 (kg／㎡・時)

2025年2月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

報告 項目	ごみ 搬入量 (t)	ごみ 焼却量 (t)	搬 出 残灰量 (t)	補 助 燃 料		消 費 電力量 (kWh)	水 使用量 (m3)	運 転 間 (H)	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 終 最 分		備 考	
				種類 灯油	使用量 (ℓ)				燃焼室 出 口 (℃)	空気予 熱器出 口空気 (℃)	減温後 ガ ス (℃)	炉 内 mmH2O	集じん 器入口 mmH2O	集じん 器出口 mmH2O	pH	透明度	水温 (℃)	処理 水量 (m³)	種類	重量 kg	種類	重量 kg				
1	49.58	0.00	0.00		0	5,492	1.0	0.0	379	159	219	3	1	-3									処 分 方 法	処 分 先	※ 1月11日～ 3月26日迄 2号炉整備工事の為、 運転停止。	
2	0.00	0.00	0.00		0	5,231	0.0	0.0	195	91	103	1	0	-9												
3	55.46	66.15	9.18		66	9,319	200.1	16.0	914	333	374	-7	-60	-178												
4	61.47	61.38	10.43		62	8,828	182.6	16.0	922	330	371	-7	-57	-175												
5	43.41	62.01	8.71		89	8,930	196.2	16.0	917	338	386	-7	-55	-167												
6	31.48	60.53	8.04		54	8,878	187.2	16.0	924	330	388	-7	-55	-177												
7	49.96	58.87	8.72		76	8,810	191.7	15.5	912	327	369	-7	-54	-166		循 環 方 式										
8	35.35	0.00	0.00		0	5,812	3.0	0.0	330	162	189	2	0	-18												
9	0.00	0.00	0.00		0	5,400	0.0	0.0	185	84	94	1	0	-11												
10	59.80	64.23	10.41		88	9,319	176.7	16.0	916	334	383	-6	-62	-190												
11	56.46	60.87	8.55		85	8,989	188.0	16.0	916	344	408	-7	-55	-176												
12	47.65	57.66	7.89		85	8,940	180.0	16.0	922	341	397	-6	-58	-177												
13	36.46	58.36	8.83		67	8,843	200.8	16.0	924	327	370	-7	-59	-179												
14	55.86	56.25	8.22		117	8,641	171.3	15.5	904	326	366	-7	-53	-161												
15	32.99	0.00	0.00		0	5,544	2.1	0.0	329	164	194	2	0	-14												
16	0.00	0.00	0.00		0	5,041	0.0	0.0	198	91	106	1	0	-8												
17	48.16	33.53	10.03		31	7,985	100.9	16.0	906	327	381	-7	-59	-184												
18	51.56	31.71	4.84		44	7,772	84.9	16.0	911	331	388	-7	-66	-198												
19	35.09	30.96	8.01		26	7,259	83.5	16.0	912	325	394	-8	-56	-175												
20	29.83	28.92	2.74		21	6,773	116.4	16.0	912	335	398	-6	-54	-175												
21	43.90	27.13	7.94		19	6,731	80.7	15.5	908	340	409	-7	-54	-174												
22	28.75	0.00	0.00		0	5,302	1.0	0.0	349	172	202	2	0	-16												
23	0.00	0.00	0.00		0	5,455	1.0	0.0	196	85	98	1	1	-8												
24	71.20	62.21	2.85		60	9,108	187.3	15.5	916	328	385	-7	-65	-196												
25	67.47	65.78	10.39		81	9,307	186.8	15.5	917	386	466	-7	-83	-197												
26	50.95	63.27	9.65		42	8,692	191.4	16.0	919	392	475	-7	-68	-173												
27	42.01	60.31	9.74		66	8,634	181.1	16.0	921	379	443	-7	-71	-180												
28	59.88	56.05	7.19		79	8,553	160.1	15.5	919	323	379	-7	-52	-172												
29																										
30																										
31																										
合計	1144.73	1066.18	162.36		1,258	213,588	3,255.8	317.0	――	――	――	――	――	――												
平均	40.88	38.08	5.80		45	7,628	116.3	11.3	※ 916	※ 340	※ 397	※ -7	※ -60	※ -179												

注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化バッチ燃烧式・固定火格子バッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。

別記様式第4号

ごみ処理施設維持管理報告

千葉県知事 熊谷 俊人 殿

2025年3月分の維持管理状況を次のとおり報告します。

香 広 域 第 41 号

令和7年4月25日

香取市仁良300番地1

香取広域市町村圏事務組合

管理者 伊藤友則

伊地山クリーンセンター

(施設概要)

使用開始年月日 H8年 1月 火格子面積 15.17㎡

処理方式 准連続燃烧式 焼却室出口温度℃ 900℃

処理能力 135 (t/日) 通風方式 平衡通風

火格子焼却率 185 (kg/㎡・時)

報告 項目	ごみ 搬入量	ごみ 焼却量	搬出 残灰量	補 助 燃 料		消 費 電力量	水 使用量	運 転 時 間	温 度(℃)			圧 力(Pa)			放 流 水				薬 剤				排 出 残 灰 の 最 分		備 考
				種類	使用量				燃烧室 出 口	空 気 予 熱 器 出 口 空 気	減 温 後 ガ ス	炉 内	集じん 器 入 口	集じん 器 出 口	pH	透明度	水温	処理 水量	種類	重量	種類	重量	処 分 方 法	処 分 先	
日	(t)	(t)	(t)	灯油	(ℓ)	(kWh)	(m3)	(H)	(℃)	(℃)	(℃)	mmH2O	mmH2O	mmH2O			(℃)	(m³)		(kg)		(kg)			※ 1 月 1 日 ~ 3 月 2 6 日 迄 2 号 炉 整 備 工 事 の 為、 運 転 停 止。
1	33.65	0.00	0.00		0	5,219	5.0	0.0	317	182	209	2	-2	-15									埋 立	香 取 広 域 市 町 村 圏 事 務 組 合 第 二 伊 地 山 一 般 廃 棄 物 最 終 処 分 場	
2	0.00	0.00	0.00		0	4,905	0.0	0.0	184	93	106	1	-2	-8									処 分 方 法	処 分 先	
3	48.85	31.35	10.41		67	7,813	85.5	16.0	914	392	460	-8	-66	-174											
4	55.96	32.59	8.07		35	7,948	99.0	16.0	901	383	439	-8	-69	-182											
5	31.71	30.55	5.42		28	7,665	84.4	16.0	913	375	432	-7	-70	-183											
6	26.91	31.71	2.92		41	7,550	87.3	16.0	907	378	437	-7	-75	-193											
7	43.43	30.25	5.52		41	7,551	81.1	15.5	892	377	438	-7	-70	-184											
8	30.18	0.00	0.00		0	5,931	5.1	0.0	295	161	188	1	-2	-16											
9	0.00	0.00	0.00		0	5,552	0.0	0.0	165	79	90	1	-1	-8											
10	46.60	68.62	2.58		124	9,107	192.4	16.0	920	383	441	-6	-79	-193											
11	60.17	63.63	13.57		75	8,658	183.8	16.0	924	380	435	-8	-68	-171											
12	40.12	63.23	8.38		70	8,531	140.4	16.0	927	376	428	-8	-69	-178											
13	31.96	64.21	9.98		99	8,484	219.3	16.0	915	377	433	-9	-73	-184											
14	51.07	65.43	8.79		46	8,545	190.1	16.0	913	376	430	-7	-69	-180											
15	31.75	62.91	9.00		69	8,726	147.4	15.5	925	376	429	-8	-81	-206											
16	0.00	0.00	0.00		0	4,800	0.0	0.0	394	191	245	-1	-5	-9											
17	60.47	63.03	8.63		74	8,890	170.8	16.0	911	381	432	-7	-76	-191											
18	65.18	63.53	6.84		74	8,732	189.8	16.0	906	378	443	-6	-77	-198											
19	52.32	63.67	9.62		89	8,811	183.4	16.0	913	380	434	-6	-63	-172											
20	35.38	62.16	10.74		58	8,712	180.7	16.0	902	367	421	-7	-73	-192											
21	60.97	63.06	7.57		62	8,550	155.3	15.5	906	372	431	-7	-70	-189											
22	40.90	0.00	0.00		11	5,218	3.0	0.0	324	172	206	2	0	-13											
23	0.00	0.00	0.00		0	4,810	4.2	0.0	198	99	112	1	0	-7											
24	73.94	64.81	11.00		77	8,763	191.5	16.0	912	378	431	-7	-71	-183											
25	79.25	60.63	9.33		702	9,119	137.4	16.0	918	373	420	-7	-58	-156											
26	58.57	60.92	9.06		1,099	9,884	202.9	16.0	927	359	410	-7	-70	-184											
27	45.69	68.75	10.07		724	10,377	207.3	16.0	914	364	417	-6	-56	-157											
28	62.60	81.11	9.31		119	9,940	250.1	15.5	921	411	477	-6	-55	-154											
29	31.84	0.00	0.00		0	6,293	3.0	0.0	314	175	205	2	-1	-17											
30	0.00	0.00	0.00		0	6,352	0.0	0.0	189	90	106	1	0	-7											
31	72.84	98.22	11.88		198	10,744	239.9	16.0	921	360	408	-8	-72	-192											
合計	1,272.31	1,294.37	188.69		3,982	242,180	3,640.1	350.0	—	—	—	—	—	—											
平均	41.04	41.75	6.09		128	7,812	117.4	11.3	※ 914	※ 377	※ 433	※ -7	※ -70	※ -182											

- 注 1. 処理方式は、全連続燃烧式・准連続燃烧式・機械化パッチ燃烧式・固定火格子パッチ燃烧式の区分によること。
2. 温度・圧力は、13時～15時の平均値を記入すること。
3. 平均値の算出方法は、※については月稼働日数で除し、その他については月全体日数で除して求めるものとする。